

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.1
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6389

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.09.2020 00:00	2,40	278,30	0,20	0,00	72,93	63,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,40	0,00	19,30	22,06	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
17.09.2020 00:00	2,26	275,81	0,00	0,00	72,54	63,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15,40	0,00	19,96	23,16	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.09.2020 00:00	2,98	266,19	3,30	0,00	72,34	60,33	0,00	0,00	0,00	0	0	1,27	156,58	16,20	0,00	27,48	27,54	0,00	0,00	0,00	68	19	0	24
19.09.2020 00:00	2,31	250,70	0,10	0,00	72,30	62,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	16,90	0,00	19,34	21,17	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2020 00:00	2,46	240,20	0,00	0,00	72,43	60,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,34	20,30	0,00	18,71	20,21	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2020 00:00	2,36	261,41	0,00	0,00	73,44	63,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15,90	0,00	18,79	20,96	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2020 00:00	2,32	253,19	0,00	0,00	72,47	62,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,17	16,20	0,00	19,46	21,83	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2020 00:00	2,27	256,20	0,00	0,00	72,53	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,17	15,80	0,00	20,07	22,58	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	3,31	306,11	1,50	0,00	72,85	60,75	0,00	0,00	0,00	0	0	1,98	493,50	14,50	0,00	31,52	30,12	0,00	0,00	0,00	68	9	0	24
25.09.2020 00:00	4,14	297,69	0,30	0,00	71,06	55,11	0,00	0,00	0,00	0	0	3,70	815,67	15,10	0,00	41,88	37,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.09.2020 00:00	4,57	192,50	0,00	0,00	70,62	46,28	0,00	0,00	0,00	0	0	4,66	820,42	17,30	0,00	47,20	41,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.09.2020 00:00	4,65	192,20	0,50	0,00	70,00	45,29	0,00	0,00	0,00	0	0	4,53	815,14	22,00	0,00	47,07	41,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.09.2020 00:00	4,85	297,80	0,00	0,00	71,20	54,12	0,00	0,00	0,00	0	0	4,60	817,36	17,90	0,00	47,13	41,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	4,46	317,31	0,00	0,00	71,75	57,18	0,00	0,00	0,00	0	0	4,04	812,77	15,60	0,00	45,01	39,95	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	4,23	227,09	6,80	0,00	71,45	49,76	0,00	0,00	0,00	0	0	3,87	804,45	18,40	0,00	43,42	38,55	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	4,04	154,70	0,00	0,00	71,09	44,23	0,00	0,00	0,00	0	0	3,95	821,61	17,20	0,00	43,44	38,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2020 00:00	4,06	156,80	0,00	0,00	71,07	44,42	0,00	0,00	0,00	0	0	3,93	817,86	17,80	0,00	43,46	38,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	4,06	155,41	0,50	0,00	71,07	44,25	0,00	0,00	0,00	0	0	3,89	822,13	18,70	0,00	43,42	38,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2020 00:00	4,15	158,00	0,00	0,00	71,10	44,12	0,00	0,00	0,00	0	0	3,91	817,88	20,20	0,00	43,39	38,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2020 00:00	4,02	153,80	2,20	0,00	71,06	44,21	0,00	0,00	0,00	0	0	3,89	822,63	17,80	0,00	43,42	38,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2020 00:00	4,02	154,39	0,00	0,00	71,12	44,33	0,00	0,00	0,00	0	0	3,87	817,36	17,90	0,00	43,45	38,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2020 00:00	4,05	154,61	0,00	0,00	71,07	44,22	0,00	0,00	0,00	0	0	3,81	822,63	18,50	0,00	43,52	38,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	3,99	154,19	0,00	0,00	71,05	44,39	0,00	0,00	0,00	0	0	3,76	816,69	17,80	0,00	43,45	38,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	4,17	156,91	1,20	0,00	71,22	43,98	0,00	0,00	0,00	0	0	3,89	821,09	20,20	0,00	43,36	38,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	4,20	158,91	0,00	0,00	71,18	44,03	0,00	0,00	0,00	0	0	3,95	817,20	20,60	0,00	43,41	38,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	4,24	168,09	2,10	0,00	70,40	43,89	0,00	0,00	0,00	0	0	3,82	766,69	23,60	0,00	42,91	38,15	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
12.10.2020 00:00	4,52	289,09	0,00	0,00	71,67	55,41	0,00	0,00	0,00	0	0	4,02	833,17	18,70	0,00	43,43	38,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	4,50	331,20	0,00	0,00	71,80	57,67	0,00	0,00	0,00	0	0	3,90	833,52	18,80	0,00	43,44	38,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	4,36	338,50	0,00	0,00	71,93	58,58	0,00	0,00	0,00	0	0	3,83	833,34	16,50	0,00	43,50	38,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.10.2020 00:00	4,35	313,00	0,00	0,00	71,77	57,23	0,00	0,00	0,00	0	0	3,81	831,47	17,20	0,00	43,34	38,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	112,27	6910,30	18,70	0,00	71,62	52,77	0,00	0,00	0,00	0	0	86,87	17832,33	536,40	0,00	37,24	34,30	0,00	0,00	0,00	68	197	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	3293,08	144265,44	1897,90	0,00	142367,54					
16.10.2020	0	3405,36	151175,73	1916,60	0,00	149259,13	2148,96	244546,30	14121,80	0,00	213128,57
Итого:	112,27	6910,30	18,70	0,00	6891,60	86,87	17832,33	536,40	0,00	17295,93	720

Подпись _____

Дата 16.10.2020 13:58



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.2
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6400

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.09.2020 00:00	2,88	118,72	0,00	0,00	72,85	48,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,80	0,00	21,28	21,76	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
17.09.2020 00:00	2,89	119,88	0,00	0,00	72,45	48,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,70	0,00	21,72	22,22	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.09.2020 00:00	3,41	144,13	0,01	0,00	72,29	48,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,62	86,38	24,40	0,00	28,74	27,62	0,00	0,00	0,00	68	19	0	24
19.09.2020 00:00	2,89	125,38	0,00	0,00	72,26	48,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,00	26,10	0,00	20,89	21,35	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2020 00:00	3,12	131,31	0,00	0,00	72,43	48,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,00	30,30	0,00	20,39	20,86	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2020 00:00	2,96	119,81	0,00	0,00	73,36	48,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,44	26,50	0,00	20,27	20,75	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2020 00:00	2,88	122,09	0,00	0,00	72,41	48,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,19	25,80	0,00	20,95	21,49	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2020 00:00	2,92	120,69	0,00	0,00	72,45	48,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,69	27,20	0,00	21,60	22,12	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	3,35	120,81	0,04	0,00	72,70	44,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,11	295,44	26,20	0,00	29,37	28,33	0,00	0,00	0,00	68	10	0	24
25.09.2020 00:00	3,95	138,78	0,00	0,00	70,96	41,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,67	505,69	25,10	0,00	38,04	35,30	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	4,79	184,00	0,00	0,00	70,67	43,88	0,00	0,00	0,00	0	0	2,23	505,06	24,90	0,00	47,43	42,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.09.2020 00:00	4,92	193,13	0,00	0,00	70,04	43,89	0,00	0,00	0,00	0	0	2,25	501,94	28,10	0,00	48,08	43,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.09.2020 00:00	5,64	237,69	0,00	0,00	71,18	46,84	0,00	0,00	0,00	0	0	2,96	501,69	27,20	0,00	53,92	47,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	5,42	197,91	0,30	0,00	71,69	43,40	0,00	0,00	0,00	0	0	2,76	563,88	25,80	0,00	47,20	42,12	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	5,36	183,00	0,00	0,00	71,49	41,13	0,00	0,00	0,00	0	0	2,10	622,50	26,70	0,00	41,08	36,68	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	4,77	156,69	0,00	0,00	71,21	40,13	0,00	0,00	0,00	0	0	1,52	624,13	26,70	0,00	37,75	34,31	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2020 00:00	4,72	155,91	0,00	0,00	71,19	40,17	0,00	0,00	0,00	0	0	1,31	623,50	26,30	0,00	37,80	34,39	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2020 00:00	4,65	154,00	0,00	0,00	71,19	40,17	0,00	0,00	0,00	0	0	1,43	623,50	25,50	0,00	37,59	34,24	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	4,96	164,50	0,00	0,00	71,22	40,11	0,00	0,00	0,00	0	0	1,50	623,38	29,10	0,00	38,50	34,90	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	4,74	158,50	0,00	0,00	71,18	40,50	0,00	0,00	0,00	0	0	1,59	621,94	25,50	0,00	38,26	34,74	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	4,83	161,91	0,00	0,00	71,23	40,64	0,00	0,00	0,00	0	0	1,48	622,69	27,30	0,00	38,42	34,89	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	4,48	151,00	0,00	0,00	71,16	40,66	0,00	0,00	0,00	0	0	1,24	622,19	24,10	0,00	37,28	34,07	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.10.2020 00:00	4,73	158,59	0,00	0,00	71,14	40,62	0,00	0,00	0,00	0	0	1,63	622,19	25,70	0,00	37,93	34,47	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2020 00:00	5,80	198,69	0,00	0,00	71,35	41,39	0,00	0,00	0,00	0	0	3,16	622,31	26,70	0,00	43,41	38,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	5,48	184,50	0,00	0,00	71,30	40,85	0,00	0,00	0,00	0	0	2,65	621,50	28,80	0,00	41,60	37,12	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.10.2020 00:00	5,58	187,72	0,01	0,00	68,58	40,55	0,00	0,00	0,00	68	2	2,90	582,50	31,30	0,00	42,32	37,58	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
12.10.2020 00:00	5,66	192,41	0,00	0,00	71,62	41,31	0,00	0,00	0,00	0	0	3,07	630,69	25,60	0,00	43,05	38,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	4,95	164,59	0,00	0,00	71,70	41,09	0,00	0,00	0,00	0	0	2,09	629,63	25,70	0,00	39,25	35,48	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.10.2020 00:00	4,75	157,00	0,00	0,00	71,82	40,81	0,00	0,00	0,00	0	0	1,52	628,81	25,90	0,00	38,39	34,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	5,10	168,91	0,00	0,00	71,68	40,83	0,00	0,00	0,00	0	0	2,41	628,38	26,40	0,00	40,06	36,07	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	132,55	4772,22	0,38	0,00	71,56	43,38	0,00	0,00	0,00	68	2	43,20	12930,19	797,40	0,00	35,75	32,95	0,00	0,00	0,00	68	198	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.09.2020	0	11462,19	426234,44	58,58	0,00	426175,86	6085,56	572356,25	60500,89	0,00	511855,36	1255
16.10.2020	0	11594,74	431006,66	58,96	0,00	430947,70	6128,76	585286,44	61298,30	0,00	523988,14	1975
Итого:	132,55	4772,22	0,38	0,00	4771,84	43,20	12930,19	797,40	0,00	12132,79	720	

Подпись _____

Дата 16.10.2020 13:50

АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 Кумеев В. В.



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.4
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6395

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]		
										код	период										код	период		прибора	
16.09.2020 00:00	3,07	263,69	0,01	0,00	73,99	62,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	32,20	0,00	29,13	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.09.2020 00:00	3,01	268,94	0,04	0,00	73,60	62,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,70	0,00	30,73	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68	8	0	24
18.09.2020 00:00	3,41	267,06	0,02	0,00	73,42	60,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,33	123,81	30,80	0,00	31,44	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68	10	0	24
19.09.2020 00:00	3,05	236,44	0,00	0,00	73,48	60,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,19	34,10	0,00	22,40	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2020 00:00	3,12	213,81	0,00	0,00	73,63	58,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	41,50	0,00	21,90	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2020 00:00	3,08	238,56	0,00	0,00	74,61	61,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	32,70	0,00	21,90	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2020 00:00	2,95	254,31	0,09	0,00	73,64	61,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,25	30,30	0,00	22,71	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2020 00:00	3,11	289,13	0,00	0,00	73,68	62,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,06	32,80	0,00	26,03	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	68	12	0	24
24.09.2020 00:00	2,23	153,56	0,49	0,00	72,86	49,66	0,00	0,00	0,00	64	0	0,11	324,94	16,60	0,00	32,68	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
25.09.2020 00:00	3,80	212,94	0,00	0,00	71,88	48,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	607,19	28,30	0,00	34,66	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	3,78	119,56	0,00	0,00	71,52	39,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	605,38	31,60	0,00	34,66	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	4,00	130,50	0,00	0,00	70,87	39,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	607,13	37,00	0,00	34,57	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	4,27	130,63	0,22	0,00	71,82	38,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,11	632,69	34,50	0,00	34,65	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2020 00:00	4,60	136,31	0,00	0,00	72,38	37,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,01	676,50	34,50	0,00	34,76	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	5,38	175,06	0,03	0,00	72,48	40,74	0,00	0,00	0,00	0	0	1,85	675,81	31,80	0,00	38,69	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	5,91	201,81	0,02	0,00	72,44	42,43	0,00	0,00	0,00	0	0	3,02	678,31	31,20	0,00	42,17	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2020 00:00	5,75	197,31	0,01	0,00	72,41	42,48	0,00	0,00	0,00	0	0	2,94	674,69	30,80	0,00	41,90	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	5,51	187,56	0,05	0,00	72,41	42,24	0,00	0,00	0,00	0	0	2,34	675,06	30,70	0,00	40,82	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	5,87	199,25	0,05	0,00	72,41	42,11	0,00	0,00	0,00	0	0	2,77	673,31	35,20	0,00	41,78	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	5,67	195,50	0,02	0,00	72,44	42,77	0,00	0,00	0,00	0	0	2,65	674,63	31,50	0,00	41,57	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	5,88	204,69	0,02	0,00	72,49	42,97	0,00	0,00	0,00	0	0	2,93	672,38	32,10	0,00	42,62	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	5,44	188,88	0,02	0,00	72,43	42,79	0,00	0,00	0,00	0	0	2,59	674,69	30,40	0,00	40,69	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	5,34	181,31	0,01	0,00	72,38	42,10	0,00	0,00	0,00	0	0	2,64	672,31	30,10	0,00	40,85	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	6,17	214,69	0,01	0,00	72,45	42,99	0,00	0,00	0,00	0	0	3,38	676,44	30,00	0,00	44,21	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	5,96	207,44	0,02	0,00	72,44	42,93	0,00	0,00	0,00	0	0	3,19	673,69	29,10	0,00	43,47	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	6,35	240,75	0,03	0,00	71,72	44,07	0,00	0,00	0,00	0	0	3,39	625,88	32,80	0,00	44,67	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
12.10.2020 00:00	6,59	388,50	0,08	0,00	72,56	55,04	0,00	0,00	0,00	0	0	3,35	668,63	27,70	0,00	44,37	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	6,14	408,31	0,08	0,00	72,65	57,07	0,00	0,00	0,00	0	0	2,76	679,31	29,20	0,00	41,79	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.10.2020 00:00	6,09	413,69	0,13	0,00	72,78	57,56	0,00	0,00	0,00	0	0	2,69	669,38	29,40	0,00	41,58	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	6,31	398,94	0,01	0,00	72,66	56,22	0,00	0,00	0,00	0	0	3,08	683,00	28,00	0,00	42,52	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	141,83	6919,13	1,46	0,00	72,68	49,31	0,00	0,00	0,00	64	0	46,13	14325,63	937,60	0,00	36,20	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68	128	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.09.2020	0	13000,08	530947,06	54,07	0,00	530892,99	7446,95	742702,06	50362,20	0,00	692339,86	921
16.10.2020	0	13141,91	537866,19	55,53	0,00	537810,66	7493,07	757027,69	51299,80	0,00	705727,89	1641
Итого:	141,83	6919,13	1,46	0,00	6917,67	46,13	14325,63	937,60	0,00	13388,03	720	

Подпись _____

Дата 16.10.2020 13:39

АО «ОДННОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЗНЕВ Д. В.



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.5
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5682

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]		
16.09.2020 00:00	2,63	111,91	0,00	0,00	73,63	49,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,06	28,30	0,00	29,44	31,17	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24	
17.09.2020 00:00	2,61	113,91	0,00	0,00	73,28	50,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28,20	0,00	31,01	32,78	0,00	0,00	0,00	68	4	24	0	24
18.09.2020 00:00	2,69	117,41	0,00	0,00	73,16	50,04	0,00	0,00	0,00	0	0,01	85,69	27,00	0,00	26,47	27,45	0,00	0,00	0,00	68	19	0	24	
19.09.2020 00:00	2,61	116,41	0,00	0,00	73,37	50,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26,90	0,00	18,98	20,55	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
20.09.2020 00:00	3,13	142,59	0,00	0,00	73,63	51,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37,20	0,00	19,55	21,25	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
21.09.2020 00:00	2,66	112,41	0,00	0,00	74,37	50,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28,41	0,00	20,15	22,32	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
22.09.2020 00:00	2,77	121,50	0,00	0,00	73,32	50,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29,40	0,00	20,73	23,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
23.09.2020 00:00	2,73	118,88	0,00	0,00	73,24	50,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29,00	0,00	21,34	23,56	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
24.09.2020 00:00	3,51	147,13	0,05	0,00	72,30	47,46	0,00	0,00	0,00	0	1,15	227,31	31,50	0,00	33,85	31,60	0,00	0,00	0,00	68	12	0	24	
25.09.2020 00:00	4,81	176,00	0,04	0,00	72,42	43,49	0,00	0,00	0,00	0	2,80	467,00	26,10	0,00	50,46	44,31	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
26.09.2020 00:00	4,58	149,38	0,15	0,00	72,28	40,89	0,00	0,00	0,00	0	2,53	491,69	30,70	0,00	46,51	41,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
27.09.2020 00:00	5,68	196,50	0,00	0,00	71,63	41,55	0,00	0,00	0,00	0	3,32	560,31	39,30	0,00	47,41	41,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
28.09.2020 00:00	6,26	227,63	0,00	0,00	72,57	44,34	0,00	0,00	0,00	0	4,18	557,00	31,90	0,00	52,58	44,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
29.09.2020 00:00	5,80	197,59	0,01	0,00	73,14	43,03	0,00	0,00	0,00	0	3,70	558,94	32,50	0,00	50,23	43,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
30.09.2020 00:00	5,77	200,91	0,01	0,00	73,19	43,31	0,00	0,00	0,00	0	3,73	558,06	31,70	0,00	50,55	43,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
01.10.2020 00:00	3,67	122,19	0,03	0,00	72,74	38,07	0,00	0,00	0,00	0	2,00	559,94	19,30	0,00	42,37	37,96	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
02.10.2020 00:00	3,46	88,91	0,01	0,00	72,89	33,18	0,00	0,00	0,00	0	0,91	555,88	30,70	0,00	35,92	33,11	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
03.10.2020 00:00	3,52	95,28	0,01	0,00	72,90	33,58	0,00	0,00	0,00	0	0,85	561,81	30,20	0,00	35,08	32,45	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
04.10.2020 00:00	3,87	98,22	0,01	0,00	72,92	32,50	0,00	0,00	0,00	0	1,02	559,19	37,80	0,00	36,06	33,13	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
05.10.2020 00:00	4,38	157,50	0,01	0,00	73,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0	1,52	561,06	28,60	0,00	37,83	34,41	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
06.10.2020 00:00	4,92	181,69	0,01	0,00	73,06	45,28	0,00	0,00	0,00	0	1,94	559,44	26,70	0,00	40,88	36,74	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
07.10.2020 00:00	4,73	174,72	0,01	0,00	73,02	44,99	0,00	0,00	0,00	0	2,03	562,38	25,90	0,00	39,89	36,07	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
08.10.2020 00:00	4,70	175,28	0,00	0,00	73,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0	2,19	559,94	25,10	0,00	40,24	36,26	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
09.10.2020 00:00	5,45	203,50	0,00	0,00	73,04	45,36	0,00	0,00	0,00	0	2,90	562,88	25,10	0,00	44,42	39,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
10.10.2020 00:00	5,27	195,41	0,01	0,00	73,02	45,16	0,00	0,00	0,00	0	2,64	560,63	26,09	0,00	42,99	38,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
11.10.2020 00:00	5,63	211,19	0,02	0,00	72,39	44,41	0,00	0,00	0,00	0	2,85	520,25	31,30	0,00	44,33	39,71	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24	
12.10.2020 00:00	5,55	207,41	0,01	0,00	72,79	45,23	0,00	0,00	0,00	0	2,88	563,44	27,80	0,00	44,48	39,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
13.10.2020 00:00	4,92	184,31	0,01	0,00	72,83	45,58	0,00	0,00	0,00	0	2,20	556,81	27,40	0,00	41,17	36,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
14.10.2020 00:00	4,75	180,69	0,01	0,00	72,87	45,91	0,00	0,00	0,00	0	1,75	561,00	26,91	0,00	40,38	36,50	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
15.10.2020 00:00	5,07	191,00	0,02	0,00	72,97	45,64	0,00	0,00	0,00	0	2,45	557,06	26,59	0,00	42,26	37,76	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
Итого:	128,16	4717,41	0,43	0,00	72,97	44,61	0,00	0,00	0,00	0	51,55	11867,75	873,59	0,00	37,58	34,69	0,00	0,00	0,00	68	201	0	720	

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.09.2020	0	11120,93	404325,75	206,83	0,00	404118,92	7768,55	641290,63	71121,80	0,00	570168,83	923
16.10.2020	0	11249,09	409043,16	207,26	0,00	408835,90	7820,10	653158,38	71995,39	0,00	581162,98	1643
Итого:	128,16	4717,41	0,43	0,00	4716,98	51,55	11867,75	873,59	0,00	10994,16	720	

Подпись _____

Дата 16.10.2020 13:44

АО «ОДННОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУМЕРЬ В. В.


Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.6
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М нем Сер.№ 8817

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]		
										код	период										код	период		прибора	
16.09.2020 00:00	2,09	290,70	0,00	0,00	61,85	54,27	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	51,70	0,00	32,27	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.09.2020 00:00	2,31	291,00	1,69	0,00	61,91	53,87	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,40	54,80	0,00	38,85	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68	15	0	24
18.09.2020 00:00	2,98	323,20	0,58	0,00	61,84	52,80	0,00	0,00	0,00	64	0	1,02	132,90	52,40	0,00	36,26	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68	12	0	24
19.09.2020 00:00	2,34	290,30	0,00	0,00	61,31	53,23	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,20	57,10	0,00	22,15	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2020 00:00	2,61	289,20	0,00	0,00	61,28	52,47	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	63,90	0,00	22,15	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2020 00:00	2,39	279,80	0,00	0,00	61,64	53,08	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	57,50	0,00	22,76	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2020 00:00	2,18	300,90	0,00	0,00	61,61	54,24	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	56,00	0,00	24,71	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2020 00:00	0,23	30,80	0,00	0,00	61,58	54,04	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	54,00	0,00	25,56	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,18	0,00	61,80	50,90	0,00	0,00	0,00	64	0	1,73	346,10	52,30	0,00	33,83	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11	0	24
25.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	51,62	0,00	0,00	0,00	0	0	2,98	662,30	52,90	0,00	40,97	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,14	0,00	60,97	51,51	0,00	0,00	0,00	0	0	3,51	686,60	50,20	0,00	41,27	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,04	0,00	60,52	49,83	0,00	0,00	0,00	0	0	3,59	701,40	60,10	0,00	40,54	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,05	0,00	61,15	50,12	0,00	0,00	0,00	0	0	5,32	715,10	53,60	0,00	44,54	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	61,48	49,94	0,00	0,00	0,00	0	0	5,60	726,20	50,90	0,00	45,55	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	49,40	0,00	0,00	0,00	0	0	4,35	724,60	50,10	0,00	41,04	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	48,52	0,00	0,00	0,00	0	0	4,37	724,90	50,70	0,00	41,30	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	49,13	0,00	0,00	0,00	0	0	4,35	724,20	49,20	0,00	41,41	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	61,44	48,30	0,00	0,00	0,00	0	0	4,22	724,30	53,90	0,00	41,19	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	48,94	0,00	0,00	0,00	0	0	4,21	724,80	54,90	0,00	41,05	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	49,09	0,00	0,00	0,00	0	0	4,21	723,40	50,90	0,00	41,09	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	49,36	0,00	0,00	0,00	0	0	4,19	724,40	49,20	0,00	41,05	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	61,50	48,96	0,00	0,00	0,00	0	0	4,25	724,20	52,40	0,00	41,23	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	61,46	50,02	0,00	0,00	0,00	0	0	4,21	724,70	49,30	0,00	41,13	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	49,49	0,00	0,00	0,00	0	0	4,16	723,60	50,00	0,00	40,48	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	61,65	49,49	0,00	0,00	0,00	0	0	4,31	725,00	48,80	0,00	40,97	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	0,00	0,10	0,02	0,00	61,01	46,39	0,00	0,00	0,00	0	0	4,17	681,70	58,60	0,00	40,65	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
12.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	49,74	0,00	0,00	0,00	0	0	4,40	729,10	51,40	0,00	40,88	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	49,97	0,00	0,00	0,00	0	0	4,30	719,50	51,20	0,00	41,01	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	49,49	0,00	0,00	0,00	0	0	4,32	728,60	50,60	0,00	41,31	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.10.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	50,18	0,00	0,00	0,00	0	0	6,71	722,50	50,10	0,00	49,37	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	17,13	2096,00	2,73	0,00	61,42	50,61	0,00	0,00	0,00	64	0	94,48	15520,70	1588,70	0,00	37,89	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68	160	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	1209,84	62784,59	878,28	0,00	61906,31					
16.10.2020	0	1226,97	64880,59	881,01	0,00	63999,58					
Итого:	17,13	2096,00	2,73	0,00	2093,27	94,48	15520,70	1588,70	0,00	13932,00	720

Подпись _____

Дата 16.10.2020 12:49

АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 Кумаров В. В.



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.7
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3771

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.09.2020 00:00	2,88	207,63	1,89	0,00	73,86	59,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,49	0,00	30,56	44,65	0,00	0,00	0,00	4	24	0	25
17.09.2020 00:00	2,87	216,13	2,77	0,00	73,45	59,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,10	25,90	0,00	35,28	48,36	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.09.2020 00:00	2,81	211,63	2,57	0,00	73,20	59,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,10	21,94	0,00	38,83	48,87	0,00	0,00	0,00	68	19	0	24
19.09.2020 00:00	2,86	208,19	1,92	0,00	73,24	59,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,16	0,00	35,37	47,07	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2020 00:00	3,07	200,38	1,91	0,00	73,46	57,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,47	0,00	35,06	46,32	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2020 00:00	2,79	206,81	2,97	0,00	74,45	59,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,30	24,17	0,00	38,35	50,21	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2020 00:00	2,99	215,63	2,69	0,00	73,45	59,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,30	25,19	0,00	30,15	45,58	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2020 00:00	3,02	211,88	2,88	0,00	73,50	59,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,20	24,78	0,00	22,54	39,73	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	3,62	212,69	3,71	0,00	73,70	55,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,70	266,98	24,58	0,00	31,60	37,91	0,00	0,00	0,00	68	11	0	24
25.09.2020 00:00	4,17	296,81	3,21	0,00	72,07	56,83	0,00	0,00	0,00	0	0	1,59	494,02	23,97	0,00	41,32	37,48	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	3,96	289,81	3,20	0,00	71,79	56,71	0,00	0,00	0,00	0	0	1,44	494,94	22,45	0,00	41,10	37,42	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	4,30	297,31	3,20	0,00	71,08	55,48	0,00	0,00	0,00	0	0	1,84	494,23	28,13	0,00	42,10	38,20	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	4,84	313,56	3,29	0,00	72,10	55,76	0,00	0,00	0,00	0	0	2,53	495,85	25,70	0,00	46,27	41,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	4,49	295,19	4,20	0,00	72,56	56,04	0,00	0,00	0,00	0	0	2,19	494,94	24,48	0,00	44,81	40,30	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	5,07	316,25	4,02	0,00	72,65	55,23	0,00	0,00	0,00	0	0	2,90	577,51	24,48	0,00	45,03	40,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2020 00:00	5,22	323,44	1,87	0,00	72,61	54,75	0,00	0,00	0,00	0	0	3,06	633,77	25,29	0,00	43,90	39,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2020 00:00	4,85	312,44	0,01	0,00	72,57	54,77	0,00	0,00	0,00	0	0	2,91	635,60	22,55	0,00	43,49	38,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	4,87	321,00	0,01	0,00	72,58	55,23	0,00	0,00	0,00	0	0	2,70	631,95	24,07	0,00	42,57	38,24	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	5,02	326,31	0,01	0,00	72,56	55,37	0,00	0,00	0,00	0	0	2,82	633,77	24,17	0,00	43,16	38,68	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	4,74	315,75	0,01	0,00	72,58	55,36	0,00	0,00	0,00	0	0	2,60	632,45	23,46	0,00	42,69	38,38	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	4,76	319,63	0,01	0,00	72,63	55,47	0,00	0,00	0,00	0	0	2,75	631,03	24,27	0,00	43,12	38,68	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	4,74	306,06	0,01	0,00	72,58	55,27	0,00	0,00	0,00	0	0	2,83	634,69	22,95	0,00	42,41	38,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	4,23	186,31	0,01	0,00	72,34	44,89	0,00	0,00	0,00	0	0	2,91	631,13	14,12	0,00	42,94	38,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	5,27	223,25	0,01	0,00	72,47	45,61	0,00	0,00	0,00	0	0	3,62	636,01	21,53	0,00	46,17	40,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	5,24	220,19	0,01	0,00	72,47	45,69	0,00	0,00	0,00	0	0	3,40	631,95	21,02	0,00	45,63	40,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	5,54	217,56	0,01	0,00	71,94	44,14	0,00	0,00	0,00	0	0	3,56	584,48	27,32	0,00	46,04	40,91	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
12.10.2020 00:00	5,58	228,19	0,01	0,00	72,52	45,60	0,00	0,00	0,00	0	0	3,74	627,98	23,16	0,00	46,82	40,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	5,05	213,13	0,01	0,00	72,57	45,17	0,00	0,00	0,00	0	0	3,22	638,14	23,87	0,00	44,04	38,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	5,03	210,19	0,05	0,00	72,69	45,03	0,00	0,00	0,00	0	0	2,99	627,68	25,09	0,00	43,46	38,50	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	5,12	215,44	0,01	0,00	72,59	45,30	0,00	0,00	0,00	0	0	3,40	636,41	23,97	0,00	44,62	39,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	129,02	7638,75	46,46	0,00	72,74	53,83	0,00	0,00	0,00	0	0	59,70	12766,52	721,70	0,00	40,65	41,03	0,00	0,00	0,00	68	200	0	721

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	17784,84	642694,00	1916,18	0,00	640777,82					
16.10.2020	0	17913,86	650332,75	1962,64	0,00	648370,11					
Итого:	129,02	7638,75	46,46	0,00	7592,29	59,70	12766,52	721,70	0,00	12044,82	721

Подпись _____

Дата 16.10.2020 13:00



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **16.09.2020** **15.10.2020**

Адрес потребителя **Берёзовая** **Берёзовая д.8**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140 М** Сер.№ **6352**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
16.09.2020 00:00	4,76	212,70	0,00	0,00	73,72	50,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	48,50	0,00	30,25	29,41	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.09.2020 00:00	4,84	219,40	0,00	0,00	73,38	51,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	50,20	0,00	32,01	30,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
18.09.2020 00:00	4,85	223,30	110,80	0,00	73,23	50,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,20	50,30	0,00	39,12	36,77	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
19.09.2020 00:00	4,83	223,50	0,00	0,00	73,33	51,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	49,80	0,00	32,95	31,41	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.09.2020 00:00	5,14	235,80	0,00	0,00	73,51	51,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	56,50	0,00	31,65	30,72	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.09.2020 00:00	5,06	218,20	0,00	0,00	74,40	50,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	53,80	0,00	29,87	30,27	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24
22.09.2020 00:00	4,86	221,10	0,20	0,00	73,43	51,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	49,60	0,00	26,13	29,17	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2020 00:00	4,83	218,80	1,10	0,00	73,42	51,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	50,50	0,00	27,30	30,66	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	5,27	248,00	35,50	0,00	73,36	50,51	0,00	0,00	0,00	64	0	0,15	45,90	50,80	0,00	32,21	32,32	0,00	0,00	0,00	100	12	0	24
25.09.2020 00:00	6,14	287,70	11,70	0,00	71,76	49,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	43,80	0,00	35,33	32,50	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	5,86	281,30	0,00	0,00	71,48	50,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	45,60	0,00	34,84	32,38	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	6,28	312,10	0,20	0,00	70,80	49,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	57,70	0,00	34,82	32,44	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	7,11	320,30	82,50	0,00	71,79	48,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	48,70	0,00	38,37	34,37	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2020 00:00	7,57	312,70	34,30	0,00	72,32	47,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	46,70	0,00	36,95	32,57	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	8,53	338,70	1,60	0,00	72,43	46,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	48,60	0,00	38,97	33,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2020 00:00	8,55	341,70	4,30	0,00	72,37	46,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	51,30	0,00	39,08	33,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2020 00:00	8,06	326,60	2,60	0,00	72,30	46,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	45,30	0,00	38,75	33,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	7,81	318,00	2,20	0,00	72,30	46,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	45,40	0,00	37,96	33,10	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	8,27	337,70	5,00	0,00	72,29	46,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	51,70	0,00	38,54	33,47	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	8,01	325,50	2,00	0,00	72,31	46,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	47,50	0,00	38,29	33,30	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	8,18	332,20	2,40	0,00	72,39	46,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	49,60	0,00	38,80	33,68	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	7,70	315,30	15,60	0,00	72,33	47,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	46,70	0,00	37,49	32,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	7,82	320,70	1,60	0,00	72,26	47,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	45,60	0,00	37,85	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	9,16	364,60	0,00	0,00	72,31	46,29	0,00	0,00	0,00	0	0	1,66	227,60	44,50	0,00	42,49	35,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	8,81	354,90	3,20	0,00	72,33	46,66	0,00	0,00	0,00	0	0	4,04	674,10	48,70	0,00	40,98	34,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	9,24	368,90	5,40	0,00	71,79	44,84	0,00	0,00	0,00	0	0	4,41	633,40	53,40	0,00	42,63	36,16	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
12.10.2020 00:00	9,51	378,50	9,10	0,00	72,31	46,29	0,00	0,00	0,00	0	0	4,59	693,10	50,80	0,00	42,69	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	8,41	338,00	6,20	0,00	72,32	46,73	0,00	0,00	0,00	0	0	3,64	682,30	49,10	0,00	39,31	33,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	7,95	322,90	6,40	0,00	72,40	47,01	0,00	0,00	0,00	0	0	3,24	689,80	48,40	0,00	38,17	33,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.10.2020 00:00	8,67	346,80	3,70	0,00	72,35	46,54	0,00	0,00	0,00	0	0	3,84	681,90	50,20	0,00	39,99	34,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	212,09	8965,90	347,60	0,00	72,56	48,34	0,00	0,00	0,00	64	0	25,58	4329,30	1479,30	0,00	36,46	33,01	0,00	0,00	0,00	100	69	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	25962,66	493,40	0,00	25469,26	127,24	15780,40	2382,50	0,00	13397,90	1256
16.10.2020	0	34928,55	841,00	0,00	34087,55	152,82	20109,70	3861,80	0,00	16247,90	1976
Итого:	212,09	8965,90	347,60	0,00	8618,30	25,58	4329,30	1479,30	0,00	2850,00	720

Подпись _____
 Дата 16.10.2020 13:29

Отопление по среднему с 24.09.2020



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя **Берёзовая** **Берёзовая д.9**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3851

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]		
										код	период										код	период		прибора	
16.09.2020 00:00	2,24	88,65	0,00	0,00	71,30	45,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,20	22,22	0,00	31,16	31,76	0,00	0,00	0,00	68	19	0	24	
17.09.2020 00:00	2,23	89,85	0,00	0,00	70,94	45,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,32	0,00	30,57	32,22	0,00	0,00	0,00	68	4	24	0	24
18.09.2020 00:00	2,33	101,01	1,26	0,00	69,86	45,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0,46	51,61	20,02	0,00	33,75	34,08	0,00	0,00	0,00	68	20	0	24	
19.09.2020 00:00	2,18	86,36	2,23	0,00	70,76	45,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,92	0,00	19,96	28,62	0,00	0,00	0,00	68	23	0	24	
20.09.2020 00:00	2,38	93,53	2,42	0,00	70,95	45,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,10	24,92	0,00	19,49	28,66	0,00	0,00	0,00	68	4	24	0	24
21.09.2020 00:00	2,22	86,66	3,17	0,00	71,87	45,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,82	0,00	19,69	29,61	0,00	0,00	0,00	68	23	0	24	
22.09.2020 00:00	2,19	90,74	2,32	0,00	70,96	46,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,42	0,00	21,07	32,09	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24	
23.09.2020 00:00	2,18	89,95	2,43	0,00	70,99	46,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,92	0,00	21,65	33,15	0,00	0,00	0,00	68	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	3,24	128,10	1,51	0,00	71,26	45,12	0,00	0,00	0,00	0	0	1,09	280,12	20,72	0,00	30,97	34,99	0,00	0,00	0,00	68	11	0	24	
25.09.2020 00:00	4,01	155,79	0,00	0,00	69,90	43,59	0,00	0,00	0,00	0	0	2,05	559,16	19,12	0,00	39,96	36,25	0,00	0,00	0,00	68	0	0	0	24
26.09.2020 00:00	3,99	158,88	0,00	0,00	69,77	44,15	0,00	0,00	0,00	0	0	2,13	556,94	18,02	0,00	40,10	36,24	0,00	0,00	0,00	68	0	0	0	24
27.09.2020 00:00	4,07	169,63	0,00	0,00	69,10	44,27	0,00	0,00	0,00	0	0	2,03	555,14	22,42	0,00	39,59	35,89	0,00	0,00	0,00	68	0	0	0	24
28.09.2020 00:00	5,45	228,74	0,15	0,00	69,85	45,29	0,00	0,00	0,00	0	0	3,35	577,76	20,72	0,00	46,66	40,78	0,00	0,00	0,00	68	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	7,31	351,37	0,00	0,00	70,67	49,37	0,00	0,00	0,00	0	0	5,18	625,97	20,22	0,00	57,75	49,32	0,00	0,00	0,00	68	0	0	0	24
30.09.2020 00:00	5,60	276,76	0,07	0,00	70,58	48,43	0,00	0,00	0,00	0	0	3,53	621,39	19,12	0,00	49,01	43,10	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
01.10.2020 00:00	2,36	102,00	0,00	0,00	70,05	46,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	613,82	20,42	0,00	25,99	25,26	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
02.10.2020 00:00	2,38	103,00	0,13	0,00	70,04	46,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	613,52	19,22	0,00	25,72	24,95	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	2,48	106,28	0,00	0,00	70,21	46,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	614,31	20,52	0,00	25,93	25,06	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
04.10.2020 00:00	2,58	109,07	0,00	0,00	70,17	45,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	614,02	23,12	0,00	25,69	24,84	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
05.10.2020 00:00	2,54	107,68	0,00	0,00	70,19	45,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	614,91	21,32	0,00	25,77	24,87	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
06.10.2020 00:00	2,62	108,47	0,00	0,00	70,64	45,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	615,21	19,82	0,00	26,52	25,49	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
07.10.2020 00:00	3,78	142,45	0,00	0,00	71,07	44,62	0,00	0,00	0,00	0	0	1,39	618,70	19,72	0,00	33,88	31,13	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	4,48	163,36	0,00	0,00	71,14	43,01	0,00	0,00	0,00	0	0	2,33	621,29	20,32	0,00	39,93	36,14	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	4,66	170,23	0,00	0,00	71,17	43,15	0,00	0,00	0,00	0	0	2,54	621,88	19,52	0,00	40,94	36,80	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	4,60	168,44	0,00	0,00	71,21	43,18	0,00	0,00	0,00	0	0	2,50	620,99	19,72	0,00	40,97	36,91	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	4,60	168,65	0,01	0,00	70,70	42,34	0,00	0,00	0,00	0	0	2,40	574,92	23,72	0,00	40,44	37,16	0,00	0,00	0,00	68	2	0	0	24
12.10.2020 00:00	3,99	151,51	0,02	0,00	71,07	44,07	0,00	0,00	0,00	0	0	1,56	624,08	22,92	0,00	35,54	32,73	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	2,60	107,88	0,00	0,00	70,93	46,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	607,94	21,52	0,00	25,40	24,58	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	2,65	108,99	0,02	0,00	71,06	46,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,12	618,80	21,12	0,00	25,88	24,94	0,00	0,00	0,00	68	0	0	0	24
15.10.2020 00:00	2,58	107,99	0,01	0,00	70,92	46,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,07	608,34	21,62	0,00	24,73	23,98	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
Итого:	100,53	4122,01	15,77	0,00	70,64	45,44	0,00	0,00	0,00	0	0	32,74	13031,11	625,51	0,00	32,16	32,05	0,00	0,00	0,00	68	194	0	720	

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.09.2020	0	375,63	23806,60	102,82	0,00	23706,78	94,49	13180,38	2779,54	0,00	10400,84	920
16.10.2020	0	476,15	27928,61	118,59	0,00	27810,01	127,23	26211,48	3405,05	0,00	22806,43	1640
Итого:	100,53	4122,01	15,77	0,00	4106,23	32,74	13031,11	625,51	0,00	12405,60	720	

Отопление без досчета

Подпись _____

Дата 16.10.2020 13:08

АО «ОДНИНОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУМЕНД. Е.


Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.11
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6397

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]		
										код	период										код	период		прибора	
16.09.2020 00:00	2,78	154,38	0,00	0,00	74,51	55,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,10	0,00	28,84	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68	16	0	24
17.09.2020 00:00	2,72	155,22	0,00	0,00	74,08	55,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,30	0,00	30,13	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68	9	0	24
18.09.2020 00:00	3,73	194,19	0,12	0,00	73,88	54,25	0,00	0,00	0,00	0	0	1,88	191,50	30,00	0,00	34,19	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	68	13	0	24
19.09.2020 00:00	2,75	140,31	0,00	0,00	73,94	53,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	32,70	0,00	21,51	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68	6	0	24
20.09.2020 00:00	2,78	126,69	0,00	0,00	74,09	51,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	36,30	0,00	21,63	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.09.2020 00:00	2,80	147,00	0,00	0,00	75,11	54,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,20	0,00	22,13	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	68	13	0	24
22.09.2020 00:00	2,71	149,31	0,00	0,00	74,09	55,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,00	0,00	23,35	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68	23	0	24
23.09.2020 00:00	2,69	147,50	0,00	0,00	74,13	55,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,50	0,00	24,10	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	4,00	179,78	0,07	0,00	74,17	51,76	0,00	0,00	0,00	0	0	2,58	469,25	27,50	0,00	33,79	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68	13	0	24
25.09.2020 00:00	5,43	261,22	0,00	0,00	72,49	51,05	0,00	0,00	0,00	0	0	5,07	966,25	27,70	0,00	44,33	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	5,30	261,59	0,00	0,00	72,21	51,18	0,00	0,00	0,00	0	0	4,95	963,88	26,60	0,00	44,33	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.09.2020 00:00	5,52	257,31	0,00	0,00	71,44	49,25	0,00	0,00	0,00	0	0	5,16	961,75	34,50	0,00	45,26	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.09.2020 00:00	5,84	277,09	0,00	0,00	72,49	50,67	0,00	0,00	0,00	0	0	5,63	961,94	31,70	0,00	46,55	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2020 00:00	4,32	215,50	0,00	0,00	72,90	52,01	0,00	0,00	0,00	0	0	1,98	956,13	27,70	0,00	37,00	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	4,39	213,09	0,00	0,00	72,99	51,47	0,00	0,00	0,00	0	0	1,97	959,06	28,60	0,00	37,11	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	4,07	204,91	0,02	0,00	72,97	52,04	0,00	0,00	0,00	0	0	1,23	958,69	27,40	0,00	35,48	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2020 00:00	4,04	203,28	0,01	0,00	72,96	51,96	0,00	0,00	0,00	0	0	1,01	961,00	27,80	0,00	35,38	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2020 00:00	4,03	208,13	0,00	0,00	72,96	52,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,61	959,06	30,30	0,00	34,69	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	4,27	220,09	0,00	0,00	72,92	52,34	0,00	0,00	0,00	0	0	1,13	959,06	34,60	0,00	35,13	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	4,13	216,00	0,01	0,00	72,92	52,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,98	957,38	29,50	0,00	35,11	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	4,16	216,09	0,01	0,00	72,95	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0	1,32	958,50	28,60	0,00	35,57	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	4,02	208,41	0,01	0,00	72,93	52,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,59	956,88	28,80	0,00	34,52	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.10.2020 00:00	4,05	213,28	0,01	0,00	72,91	52,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,29	957,06	28,90	0,00	34,42	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2020 00:00	4,79	236,50	0,00	0,00	72,89	51,65	0,00	0,00	0,00	0	0	3,75	959,63	28,70	0,00	38,67	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.10.2020 00:00	4,71	223,91	0,01	0,00	72,88	50,98	0,00	0,00	0,00	0	0	3,03	960,25	32,00	0,00	38,06	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.10.2020 00:00	4,71	203,50	0,02	0,00	72,43	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3,28	875,94	35,60	0,00	38,76	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
12.10.2020 00:00	5,00	233,09	0,01	0,00	72,84	50,61	0,00	0,00	0,00	0	0	3,93	953,06	33,40	0,00	39,36	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	4,42	225,41	0,00	0,00	72,94	52,37	0,00	0,00	0,00	0	0	1,93	963,56	32,30	0,00	35,91	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.10.2020 00:00	4,21	218,41	0,01	0,00	73,07	52,79	0,00	0,00	0,00	0	0	1,32	950,56	29,70	0,00	35,57	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	3,25	118,19	0,03	0,00	72,78	40,88	0,00	0,00	0,00	0	0	2,20	963,19	18,00	0,00	36,21	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	121,63	6029,38	0,35	0,00	73,20	51,99	0,00	0,00	0,00	0	0	55,82	20723,56	896,00	0,00	34,57	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68	119	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	447558,38	71,84	0,00	447486,53	5238,87	535544,50	47649,20	0,00	487895,30	922
16.10.2020	0	453587,75	72,19	0,00	453515,56	5294,69	556268,06	48545,20	0,00	507722,86	1642
Итого:	121,63	6029,38	0,35	0,00	6029,03	55,82	20723,56	896,00	0,00	19827,56	720

Подпись _____

Дата 16.10.2020 13:22

АО «ОДННОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУМБЕВ Д. В.


Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя **АО Одинцовская Теплосеть Дружбы 7**

Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 750

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]	
20.09.2020 00:00	0,59	35,25	0,00	0,00	69,72	53,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,68	0,00	26,39	22,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.09.2020 00:00	0,53	32,06	0,00	0,00	70,19	54,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,59	0,00	27,68	23,57	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
22.09.2020 00:00	0,51	33,19	0,00	0,00	69,56	54,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,59	0,00	27,98	23,59	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.09.2020 00:00	0,52	33,00	0,02	0,00	69,57	54,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,98	0,00	30,66	25,17	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.09.2020 00:00	0,89	47,25	0,02	0,00	69,94	52,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,28	0,00	37,25	30,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.09.2020 00:00	1,82	89,44	0,00	0,00	70,46	50,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,79	0,00	52,65	44,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.09.2020 00:00	1,81	92,25	0,00	0,00	70,41	51,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,98	0,00	54,19	46,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.09.2020 00:00	1,71	94,41	0,00	0,00	69,86	52,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,68	0,00	53,92	46,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.09.2020 00:00	1,71	82,69	0,06	0,00	70,40	50,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,18	0,00	51,89	44,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	1,75	81,66	0,00	0,00	70,80	50,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,28	0,00	51,63	44,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.09.2020 00:00	1,74	83,72	0,00	0,00	70,94	50,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,49	0,00	52,60	45,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2020 00:00	1,49	73,50	0,01	0,00	70,51	50,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,88	0,00	48,30	42,59	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
02.10.2020 00:00	1,23	54,41	0,00	0,00	69,95	47,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,59	0,00	42,62	38,70	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2020 00:00	1,21	52,22	0,00	0,00	69,98	47,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,49	0,00	43,40	39,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2020 00:00	1,24	53,06	0,00	0,00	70,03	47,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,98	0,00	43,60	39,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2020 00:00	1,21	52,78	0,00	0,00	69,99	47,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,09	0,00	43,51	39,82	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	1,17	52,41	0,00	0,00	70,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,69	0,00	43,34	39,79	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	1,27	55,13	0,00	0,00	70,11	47,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,29	0,00	44,17	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	1,26	54,47	0,00	0,00	70,02	47,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,39	0,00	43,74	39,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	1,41	58,69	0,05	0,00	70,20	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0,94	144,81	3,29	0,00	45,19	38,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	1,31	57,19	0,00	0,00	70,17	47,94	0,00	0,00	0,00	0	1,87	395,75	3,09	0,00	45,34	40,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	1,28	55,88	0,01	0,00	69,44	46,92	0,00	0,00	0,00	0	1,64	355,06	4,48	0,00	46,05	40,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.10.2020 00:00	1,39	58,50	0,00	0,00	70,21	47,40	0,00	0,00	0,00	0	1,84	392,25	3,98	0,00	45,61	41,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	1,32	54,38	0,01	0,00	70,08	46,99	0,00	0,00	0,00	0	1,53	400,25	4,48	0,00	44,59	40,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	1,19	51,56	0,00	0,00	70,07	47,52	0,00	0,00	0,00	0	1,39	391,25	3,98	0,00	44,12	40,48	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	1,27	53,34	0,03	0,00	70,04	46,98	0,00	0,00	0,00	0	1,44	398,88	5,18	0,00	44,25	40,36	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	32,86	1542,41	0,20	0,00	70,10	49,72	0,00	0,00	0,00	0	10,65	2478,25	100,41	0,00	43,64	38,38	0,00	0,00	0,00	68	0	0	624

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
20.09.2020	0	5977,41	287917,25	40,07	0,00	287877,18	4615,74	722897,44	14759,49	0,00	708137,95	1013
16.10.2020	0	6010,27	289459,66	40,28	0,00	289419,38	4626,39	725375,69	14859,90	0,00	710515,79	1637
Итого:	32,86	1542,41	0,20	0,00	1542,20	10,65	2478,25	100,41	0,00	2377,84	624	

Подпись _____

Дата 19.10.2020 11:38

Отопление по среднему с 24.09.2020


 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.1
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 3240

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Ошибка прибора	Тнар [час]
16.09.2020 00:00	2,02	173,94	0,00	0,00	72,69	57,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,48	0,00	34,58	32,61	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
17.09.2020 00:00	2,08	182,50	0,00	0,00	72,29	58,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,18	0,00	35,80	32,76	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
18.09.2020 00:00	2,32	186,38	0,19	0,00	72,15	57,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,27	57,13	19,50	0,00	31,30	29,12	0,00	0,00	0,00	68	8	8	24
19.09.2020 00:00	2,18	187,88	0,00	0,00	72,21	58,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,50	21,23	0,00	19,93	20,93	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
20.09.2020 00:00	2,42	194,06	0,00	0,00	72,39	58,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,38	24,58	0,00	19,78	20,77	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
21.09.2020 00:00	2,21	174,75	0,00	0,00	73,26	57,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,75	19,60	0,00	20,12	21,10	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
22.09.2020 00:00	2,17	187,81	0,00	0,00	72,32	58,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,63	19,80	0,00	20,86	21,83	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
23.09.2020 00:00	2,13	186,19	0,00	0,00	72,31	58,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,38	20,21	0,00	21,52	22,43	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
24.09.2020 00:00	2,34	194,75	0,03	0,00	72,46	57,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,20	110,63	19,80	0,00	24,53	24,29	0,00	0,00	0,00	68	16	8	24
25.09.2020 00:00	2,77	232,00	0,00	0,00	70,93	57,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,76	321,13	17,57	0,00	30,72	28,21	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
26.09.2020 00:00	2,77	228,94	0,00	0,00	70,74	57,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,74	321,50	19,80	0,00	30,47	28,12	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
27.09.2020 00:00	2,87	249,00	0,00	0,00	70,06	57,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,85	321,13	20,92	0,00	31,00	28,45	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
28.09.2020 00:00	3,79	256,50	0,00	0,00	71,01	54,99	0,00	0,00	0,00	0	0	1,71	322,75	20,92	0,00	38,55	33,31	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
29.09.2020 00:00	3,22	207,81	0,01	0,00	71,35	51,78	0,00	0,00	0,00	0	0	1,33	325,50	20,11	0,00	35,35	31,35	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
30.09.2020 00:00	3,54	165,88	0,02	0,00	71,26	45,50	0,00	0,00	0,00	0	0	1,58	329,38	22,34	0,00	37,02	32,15	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
01.10.2020 00:00	4,54	198,38	0,02	0,00	71,39	44,57	0,00	0,00	0,00	0	0	2,60	331,50	23,26	0,00	45,65	37,90	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
02.10.2020 00:00	4,36	188,81	0,00	0,00	71,33	43,54	0,00	0,00	0,00	0	0	2,43	330,75	20,92	0,00	45,29	37,90	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
03.10.2020 00:00	4,29	184,63	0,00	0,00	71,33	43,28	0,00	0,00	0,00	0	0	2,36	329,88	22,14	0,00	44,67	37,58	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
04.10.2020 00:00	4,50	190,13	0,01	0,00	71,34	43,43	0,00	0,00	0,00	0	0	2,51	329,88	24,58	0,00	45,21	37,92	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
05.10.2020 00:00	4,33	187,94	0,09	0,00	71,38	43,67	0,00	0,00	0,00	0	0	2,55	331,88	21,02	0,00	45,39	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
06.10.2020 00:00	4,44	191,63	0,01	0,00	71,41	43,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,11	12,13	22,04	0,00	45,67	38,05	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
07.10.2020 00:00	4,38	188,56	0,00	0,00	71,58	43,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,84	0,00	45,53	38,02	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
08.10.2020 00:00	4,41	189,31	0,00	0,00	71,49	43,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,94	0,00	45,87	38,20	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
09.10.2020 00:00	4,94	209,44	0,00	0,00	71,49	45,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,04	0,00	49,63	40,29	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
10.10.2020 00:00	4,81	203,94	0,01	0,00	71,52	44,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,84	0,00	48,57	39,78	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
11.10.2020 00:00	4,64	197,75	0,02	0,00	70,99	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,66	0,00	48,24	40,35	0,00	0,00	0,00	4	2	8	24
12.10.2020 00:00	4,79	201,19	0,01	0,00	71,46	44,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,66	0,00	50,01	40,59	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
13.10.2020 00:00	4,56	196,19	0,01	0,00	71,43	44,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,24	0,00	46,92	38,84	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
14.10.2020 00:00	4,25	187,25	0,00	0,00	71,60	44,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,72	0,00	45,29	38,03	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
15.10.2020 00:00	4,43	194,81	0,00	0,00	71,42	44,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,33	0,00	46,66	38,68	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
Итого:	106,50	5918,31	0,47	0,00	71,62	50,27	0,00	0,00	0,00	0	0	20,01	3787,75	636,29	0,00	37,67	32,92	0,00	0,00	0,00	68	146	8	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	15723,58	673741,50	23,77	0,00	673717,73					
16.10.2020	0	15830,08	679659,81	24,25	0,00	679635,57					
Итого:	106,50	5918,31	0,47	0,00	5917,84	20,01	3787,75	636,29	0,00	3151,46	720

Отопление по среднему с 24.09.2020

Подпись _____

Дата 16.10.2020 12:32

АО «ОДНИНОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУМЕРОВ Е.


Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.4
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6712

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.09.2020 00:00	1,28	63,81	0,00	0,00	73,42	53,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14,10	0,00	24,58	24,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.09.2020 00:00	1,30	65,69	0,00	0,00	73,03	52,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14,20	0,00	24,84	24,63	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
18.09.2020 00:00	1,25	64,50	0,00	0,00	72,94	53,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13,20	0,00	23,79	23,59	0,00	0,00	0,00	68	5	0	24
19.09.2020 00:00	1,28	68,41	0,00	0,00	73,04	53,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13,90	0,00	20,65	20,74	0,00	0,00	0,00	68	20	0	24
20.09.2020 00:00	1,39	71,31	0,00	0,00	73,31	53,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15,40	0,00	22,57	22,35	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.09.2020 00:00	1,40	68,28	0,00	0,00	73,99	52,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,00	0,00	23,00	22,80	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
22.09.2020 00:00	1,28	65,09	0,00	0,00	73,10	53,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13,70	0,00	23,53	23,39	0,00	0,00	0,00	68	3	0	24
23.09.2020 00:00	1,27	65,13	0,00	0,00	73,11	53,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13,80	0,00	23,90	23,67	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.09.2020 00:00	1,48	75,19	0,00	0,00	73,65	52,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,20	59,50	13,70	0,00	28,13	26,92	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.09.2020 00:00	1,95	93,09	0,00	0,00	71,46	49,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,70	246,09	13,20	0,00	40,51	37,47	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	1,44	77,81	0,00	0,00	71,40	52,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	206,22	13,20	0,00	40,64	39,50	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	1,50	85,28	0,00	0,00	70,98	52,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	205,97	14,60	0,00	40,59	39,50	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	1,53	79,72	0,00	0,00	71,54	51,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	206,63	13,60	0,00	40,55	39,25	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2020 00:00	1,55	77,09	0,00	0,00	72,26	51,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	206,38	14,50	0,00	41,48	40,18	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	1,78	81,91	0,00	0,00	72,37	50,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,32	231,72	14,20	0,00	39,12	36,97	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	2,23	91,69	0,00	0,00	72,38	47,09	0,00	0,00	0,00	0	0	1,03	279,09	12,90	0,00	36,40	32,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2020 00:00	2,31	94,72	0,00	0,00	72,40	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,11	281,50	13,40	0,00	37,19	33,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	2,19	91,78	0,00	0,00	72,38	47,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,99	281,00	13,40	0,00	36,10	32,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2020 00:00	2,38	99,22	0,00	0,00	72,37	47,29	0,00	0,00	0,00	0	0	1,14	281,09	14,90	0,00	37,90	33,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2020 00:00	2,18	90,69	0,00	0,00	72,34	47,40	0,00	0,00	0,00	0	0	1,00	280,72	13,20	0,00	36,34	32,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2020 00:00	2,16	90,00	0,00	0,00	72,36	47,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,99	280,09	12,50	0,00	36,54	32,89	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	2,13	89,41	0,00	0,00	72,33	47,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,88	280,19	13,50	0,00	35,64	32,25	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.10.2020 00:00	2,12	89,41	0,00	0,00	72,32	47,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,91	282,31	12,50	0,00	35,62	32,12	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2020 00:00	2,34	96,19	0,00	0,00	72,38	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,16	281,50	12,70	0,00	37,80	33,51	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.10.2020 00:00	2,37	98,19	0,00	0,00	72,44	47,28	0,00	0,00	0,00	0	0	1,17	281,41	13,60	0,00	37,64	33,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	2,47	103,00	0,00	0,00	71,15	46,56	0,00	0,00	0,00	68	0	1,23	263,88	16,30	0,00	38,16	33,60	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.10.2020 00:00	2,34	94,13	0,00	0,00	72,32	46,15	0,00	0,00	0,00	0	0	1,17	285,00	14,80	0,00	36,92	32,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	2,07	88,09	0,00	0,00	72,32	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,63	285,13	12,70	0,00	34,38	31,10	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.10.2020 00:00	2,22	93,41	0,00	0,00	72,48	47,63	0,00	0,00	0,00	0	0	1,06	285,69	12,90	0,00	36,11	32,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	2,15	92,00	0,00	0,00	72,40	48,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,66	284,81	13,90	0,00	34,63	31,33	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	55,34	2504,22	0,00	0,00	72,47	49,85	0,00	0,00	0,00	68	0	16,37	5575,91	414,50	0,00	33,51	31,19	0,00	0,00	0,00	68	28	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.09.2020	0	5959,12	448359,94	0,00	0,10	448359,94	4357,90	503929,72	21055,50	0,00	482874,21	923
16.10.2020	0	6014,47	450864,16	0,00	0,10	450864,16	4374,27	509505,63	21470,00	0,00	488035,62	1643
Итого:	55,34	2504,22	0,00	0,00	0,00	2504,22	16,37	5575,91	414,50	0,00	5161,41	720

Досчет отопление с 24.09.2020

Подпись _____

Дата 16.10.2020 11:07



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **16.09.2020** **15.10.2020**

Адрес потребителя **Дружба** **Дружбы д.5**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140** Сер.№ **3482**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.09.2020 00:00	0,00	0,00	1,70	0,00	72,48	44,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,08	0,00	18,36	21,25	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
17.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,70	0,00	72,07	44,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,68	0,00	18,35	20,82	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
18.09.2020 00:00	0,00	0,00	14,60	0,00	71,85	44,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	111,16	30,58	0,00	20,79	22,04	0,00	0,00	0,00	68	14	0	24
19.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	41,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	34,17	0,00	17,53	19,58	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
20.09.2020 00:00	0,00	0,00	4,20	0,00	71,95	39,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	38,95	0,00	17,24	20,13	0,00	0,00	0,00	68	23	0	24
21.09.2020 00:00	0,00	0,00	420,70	0,00	73,04	43,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,50	31,88	0,00	19,08	24,19	0,00	0,00	0,00	68	23	0	24
22.09.2020 00:00	0,91	24,33	3,40	0,00	71,98	43,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,56	29,68	0,00	17,27	18,80	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
23.09.2020 00:00	2,55	86,63	1,20	0,00	72,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	33,57	0,00	16,84	18,43	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
24.09.2020 00:00	2,83	98,56	3,10	0,00	72,37	43,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,07	123,13	33,57	0,00	21,69	22,09	0,00	0,00	0,00	68	16	0	24
25.09.2020 00:00	3,40	123,14	0,00	0,00	70,89	44,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,48	370,22	28,79	0,00	31,24	28,76	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	3,27	127,14	0,00	0,00	70,74	45,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,52	366,47	26,20	0,00	31,39	28,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	3,42	124,58	0,00	0,00	70,05	42,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0,43	370,31	33,87	0,00	31,88	29,27	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	4,44	148,19	0,00	0,00	71,17	41,94	0,00	0,00	0,00	0	0	1,96	366,94	30,28	0,00	40,12	34,75	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2020 00:00	4,18	145,64	0,90	0,00	71,66	43,66	0,00	0,00	0,00	0	0	1,67	369,28	28,79	0,00	38,86	34,18	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	3,95	157,34	5,30	0,00	71,62	46,65	0,00	0,00	0,00	0	0	1,12	365,91	27,59	0,00	36,32	32,41	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	3,76	162,16	0,00	0,00	71,69	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,91	371,94	26,40	0,00	34,41	31,15	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2020 00:00	3,65	159,88	29,90	0,00	71,65	48,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,74	368,44	26,79	0,00	33,58	30,61	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2020 00:00	3,77	159,83	0,00	0,00	71,66	48,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,87	393,56	27,89	0,00	32,83	29,80	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	4,16	169,36	2,50	0,00	71,78	47,29	0,00	0,00	0,00	0	0	1,18	413,06	29,88	0,00	33,43	29,82	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	4,18	168,53	0,00	0,00	71,85	47,20	0,00	0,00	0,00	0	0	1,35	415,97	27,89	0,00	34,21	30,37	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	4,16	171,63	0,80	0,00	71,84	47,65	0,00	0,00	0,00	0	0	1,40	413,63	26,10	0,00	34,63	30,60	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	4,38	171,81	0,00	0,00	72,31	46,75	0,00	0,00	0,00	0	0	1,89	416,53	25,50	0,00	36,28	31,73	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.10.2020 00:00	4,46	177,52	0,00	0,00	72,12	46,82	0,00	0,00	0,00	0	0	1,95	413,53	26,30	0,00	36,55	31,84	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2020 00:00	5,35	209,91	0,00	0,00	72,01	45,89	0,00	0,00	0,00	0	0	2,82	418,50	27,09	0,00	41,31	34,57	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.10.2020 00:00	5,04	198,44	1,00	0,00	72,10	46,20	0,00	0,00	0,00	0	0	2,52	415,69	27,29	0,00	39,97	33,90	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.10.2020 00:00	4,77	181,88	0,90	0,00	71,53	44,59	0,00	0,00	0,00	0	0	2,31	384,86	29,38	0,00	39,07	34,04	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
12.10.2020 00:00	5,04	172,41	0,00	0,00	72,05	42,91	0,00	0,00	0,00	0	0	2,82	413,16	29,48	0,00	41,53	34,70	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.10.2020 00:00	4,54	161,58	6,70	0,00	72,08	44,33	0,00	0,00	0,00	0	0	2,12	420,47	28,99	0,00	37,96	32,74	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.10.2020 00:00	4,01	154,84	1,10	0,00	72,18	46,75	0,00	0,00	0,00	0	0	1,35	410,91	26,00	0,00	34,73	30,77	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	4,53	172,00	0,00	0,00	72,10	46,06	0,00	0,00	0,00	0	0	2,01	421,03	27,39	0,00	37,16	32,25	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	94,75	3627,30	498,70	0,00	71,82	45,01	0,00	0,00	0,00	0	0	32,47	8536,73	882,04	0,00	30,82	28,48	0,00	0,00	0,00	68	198	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	137629,64	1704,06	6,90	135925,58	2359,00	171701,14	18756,21	0,10	152944,93	916
16.10.2020	0	141256,94	2202,76	6,90	139054,17	2391,47	180237,88	19638,25	0,10	160599,62	1636
Итого:	94,75	3627,30	498,70	0,00	3128,59	32,47	8536,73	882,04	0,00	7654,69	720

Подпись _____

Дата 16.10.2020 12:13



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.6
Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6390

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
16.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	73,78	55,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	39,07	0,00	34,97	30,56	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,03	0,00	73,35	55,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,09	38,31	0,00	33,65	34,13	0,00	0,00	0,00	68	9	0	24
18.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	73,29	57,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	36,79	0,00	34,32	31,24	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	73,39	55,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	50,63	0,00	34,47	30,72	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	73,63	56,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	46,67	0,00	34,33	30,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	74,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	44,66	0,00	33,90	29,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.09.2020 00:00	0,42	38,38	0,01	0,00	73,47	57,62	0,00	0,00	0,00	32	0	0,00	0,00	41,59	0,00	34,03	30,04	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
23.09.2020 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	73,44	57,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	38,45	0,00	34,36	30,61	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.09.2020 00:00	3,23	148,69	0,03	0,00	73,92	54,41	0,00	0,00	0,00	0	0	1,13	118,41	37,04	0,00	37,36	32,16	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
25.09.2020 00:00	9,84	520,13	0,00	0,00	71,98	52,18	0,00	0,00	0,00	0	0	6,13	499,41	35,43	0,00	51,93	39,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.09.2020 00:00	8,85	470,06	0,00	0,00	71,83	51,83	0,00	0,00	0,00	0	0	5,06	498,69	38,38	0,00	48,54	38,26	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	7,68	413,44	0,00	0,00	71,23	52,03	0,00	0,00	0,00	0	0	3,56	493,69	45,84	0,00	42,01	34,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.09.2020 00:00	7,65	453,88	0,00	0,00	71,90	53,75	0,00	0,00	0,00	0	0	3,66	493,63	40,02	0,00	41,93	34,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	7,58	442,81	0,00	0,00	72,65	54,10	0,00	0,00	0,00	0	0	3,75	498,09	36,30	0,00	42,15	34,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.09.2020 00:00	7,50	373,50	0,00	0,00	72,71	51,66	0,00	0,00	0,00	0	0	3,75	499,41	37,11	0,00	42,14	34,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2020 00:00	7,63	469,00	0,00	0,00	72,72	54,37	0,00	0,00	0,00	0	0	3,71	498,88	38,23	0,00	42,10	34,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2020 00:00	7,35	396,13	0,00	0,00	72,59	52,94	0,00	0,00	0,00	0	0	3,68	498,41	34,48	0,00	42,15	34,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	7,51	379,50	0,00	0,00	72,58	51,81	0,00	0,00	0,00	0	0	3,61	496,22	40,23	0,00	42,12	34,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2020 00:00	7,67	377,75	0,00	0,00	72,54	51,52	0,00	0,00	0,00	0	0	3,59	495,38	44,14	0,00	41,99	34,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2020 00:00	7,52	412,13	0,00	0,00	72,54	52,93	0,00	0,00	0,00	0	0	3,59	496,22	40,09	0,00	42,06	34,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2020 00:00	7,41	370,69	0,00	0,00	72,56	51,75	0,00	0,00	0,00	0	0	3,61	496,09	38,77	0,00	42,08	34,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2020 00:00	7,39	354,50	0,04	0,00	72,53	51,07	0,00	0,00	0,00	0	0	3,64	497,91	37,95	0,00	42,07	34,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	7,35	360,50	0,00	0,00	72,51	51,56	0,00	0,00	0,00	0	0	3,67	499,69	36,76	0,00	42,04	34,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	7,43	346,00	0,00	0,00	72,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0	0	3,76	500,09	37,05	0,00	42,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	8,01	421,13	0,00	0,00	72,66	52,35	0,00	0,00	0,00	0	0	3,79	499,72	46,03	0,00	42,09	34,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	7,50	375,19	0,00	0,00	69,81	51,41	0,00	0,00	0,00	68	2	3,63	466,78	45,88	0,00	41,82	34,52	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
12.10.2020 00:00	7,68	395,69	0,00	0,00	72,52	51,35	0,00	0,00	0,00	0	0	3,90	501,81	43,82	0,00	41,99	34,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	7,35	316,13	0,00	0,00	72,52	48,72	0,00	0,00	0,00	0	0	3,85	502,41	38,37	0,00	42,11	34,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	7,53	361,69	0,00	0,00	72,67	51,08	0,00	0,00	0,00	0	0	3,75	501,19	39,36	0,00	42,16	34,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.10.2020 00:00	7,48	401,88	0,00	0,00	72,60	52,69	0,00	0,00	0,00	0	0	3,69	498,41	37,71	0,00	41,98	34,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	165,56	8598,75	0,18	0,00	72,70	53,22	0,00	0,00	0,00	100	2	82,50	10550,59	1205,15	0,00	40,36	33,79	0,00	0,00	0,00	68	11	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.09.2020	0	15634,59	701348,13	672,32	0,00	700675,80	9468,84	492461,44	123520,98	0,00	368940,45	921
16.10.2020	0	15800,16	709946,88	672,51	0,00	709274,37	9551,34	503012,03	124726,13	0,00	378285,90	1641
Итого:	165,56	8598,75	0,18	0,00	8598,57	82,50	10550,59	1205,15	0,00	9345,45	720	

Подпись _____

Дата 16.10.2020 10:56

АО «ОДННЦОВСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЬ»
ЮЛБЕВ В. В.


Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.8
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6486

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.09.2020 00:00	1,17	165,41	0,00	0,00	72,18	64,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,41	11,35	0,00	42,47	39,92	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
17.09.2020 00:00	1,15	172,41	0,00	0,00	71,84	64,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,31	10,85	0,00	39,86	38,18	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
18.09.2020 00:00	1,11	174,59	0,00	0,00	71,62	64,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	10,32	0,00	41,37	37,48	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
19.09.2020 00:00	1,20	180,41	0,00	0,00	71,94	64,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12,03	0,00	39,82	37,78	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.09.2020 00:00	1,25	184,28	0,00	0,00	72,16	64,78	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	13,08	0,00	38,05	36,84	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.09.2020 00:00	1,21	165,72	0,00	0,00	72,87	64,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,76	0,00	37,64	36,38	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
22.09.2020 00:00	1,19	173,78	0,00	0,00	72,03	65,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,78	0,00	38,12	36,97	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.09.2020 00:00	1,17	169,22	0,00	0,00	72,05	65,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,47	0,00	38,88	38,10	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
24.09.2020 00:00	1,44	168,28	0,00	0,00	72,47	63,46	0,00	0,00	0,00	64	0	0,07	76,69	13,37	0,00	41,30	40,01	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
25.09.2020 00:00	2,06	258,81	0,00	0,00	70,68	62,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,10	387,41	11,95	0,00	42,28	39,68	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	2,15	265,19	0,00	0,00	70,58	61,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,02	402,09	11,87	0,00	42,35	39,52	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	2,18	268,31	0,00	0,00	69,99	61,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	402,31	14,05	0,00	42,18	39,46	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	2,32	272,28	0,00	0,00	70,62	61,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,63	407,00	12,49	0,00	42,17	39,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2020 00:00	2,58	254,72	0,00	0,00	71,30	59,94	0,00	0,00	0,00	0	0	1,63	422,69	11,19	0,00	42,29	38,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.09.2020 00:00	2,62	256,78	0,00	0,00	71,37	60,09	0,00	0,00	0,00	0	0	1,66	426,00	10,75	0,00	42,20	38,26	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	2,61	249,81	0,00	0,00	71,36	59,72	0,00	0,00	0,00	0	0	1,68	426,41	10,71	0,00	42,28	38,27	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
02.10.2020 00:00	2,71	263,50	0,00	0,00	71,29	59,65	0,00	0,00	0,00	0	0	1,78	428,91	11,24	0,00	42,21	38,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	2,77	270,81	0,00	0,00	71,30	59,58	0,00	0,00	0,00	0	0	1,81	431,59	12,30	0,00	42,23	38,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2020 00:00	2,83	280,88	0,00	0,00	71,27	59,81	0,00	0,00	0,00	0	0	1,82	432,19	13,36	0,00	42,22	37,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2020 00:00	2,73	260,31	0,00	0,00	71,27	59,51	0,00	0,00	0,00	0	0	1,79	430,00	11,38	0,00	42,27	38,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2020 00:00	2,71	259,91	0,00	0,00	71,30	59,53	0,00	0,00	0,00	0	0	1,78	430,72	11,18	0,00	42,25	38,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2020 00:00	2,73	266,69	0,00	0,00	71,30	59,70	0,00	0,00	0,00	0	0	1,78	430,69	11,64	0,00	42,32	38,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	2,69	262,50	0,00	0,00	71,28	59,65	0,00	0,00	0,00	0	0	1,77	430,91	11,27	0,00	42,30	38,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	2,74	267,00	0,00	0,00	71,29	59,68	0,00	0,00	0,00	0	0	1,80	429,78	11,74	0,00	42,24	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	2,78	260,31	0,00	0,00	71,33	59,35	0,00	0,00	0,00	0	0	1,81	431,72	11,96	0,00	42,31	38,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	2,66	218,69	0,00	0,00	69,65	56,67	0,00	0,00	0,00	68	2	1,76	403,78	14,40	0,00	42,26	37,91	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.10.2020 00:00	2,67	200,72	0,00	0,00	70,94	52,45	0,00	0,00	0,00	0	0	1,84	429,31	14,20	0,00	42,16	37,83	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.10.2020 00:00	2,76	266,09	0,00	0,00	71,23	59,61	0,00	0,00	0,00	0	0	1,79	428,91	12,32	0,00	42,14	37,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	2,77	262,00	0,00	0,00	71,36	59,60	0,00	0,00	0,00	0	0	1,77	428,59	12,65	0,00	42,26	38,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.10.2020 00:00	2,76	272,78	0,00	0,00	71,28	59,85	0,00	0,00	0,00	0	0	1,79	428,09	12,32	0,00	42,24	38,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	65,71	6992,19	0,00	0,00	71,37	61,10	0,00	0,00	0,00	68	2	30,85	8948,00	360,98	0,00	41,49	38,22	0,00	0,00	0,00	68	3	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	6197,79	269043,28	0,00	0,00	269043,28	4436,19	427903,06	32690,33	0,00	395212,74	921
16.10.2020	0	6263,50	276035,47	0,00	0,00	276035,47	4467,04	436851,06	33051,30	0,00	403799,76	1641
Итого:	65,71	6992,19	0,00	0,00	0,00	6992,19	30,85	8948,00	360,98	0,00	8587,02	720

Подпись _____

Дата 16.10.2020 10:46

АО «ОДННОВСКАЯ
 ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЗЬМОВ Д. В.



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 20 г.

Название потребителя ул. Дружбы, д.10 Абонент _____
 Адрес потребителя _____ Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-201-2-2-1 Сер.ном. 131732 Расход под 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
 Отчетное число месяца 19 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
 Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
16-09	1.36903	73.2	53.9	70.818	70.709	0.04	0.000	0.109	6.1	5.3	24.00
17-09	1.35949	72.8	54.2	73.214	73.111	0.04	0.000	0.103	6.1	5.3	24.00
18-09	1.38452	72.7	54.6	76.830	76.723	0.97	0.000	0.107	6.0	5.4	24.00
19-09	1.47004	72.7	54.1	79.189	79.078	0.01	0.000	0.111	5.9	5.3	24.00
20-09	1.56151	72.8	53.9	82.355	82.240	0.00	0.000	0.115	5.9	5.3	24.00
21-09	1.43094	73.7	55.9	80.441	80.344	0.00	0.000	0.097	6.0	5.3	24.00
22-09	1.50390	73.0	55.5	86.281	86.190	0.00	0.000	0.091	5.9	5.3	24.00
23-09	1.36801	73.0	53.6	70.594	70.527	0.00	-0.008	0.075	5.9	5.3	24.00
24-09	1.91655	72.9	50.7	86.432	86.319	0.38	0.000	0.113	6.2	5.3	24.00
25-09	2.48711	71.4	48.1	106.822	106.707	0.00	0.000	0.115	6.4	5.4	24.00
26-09	2.43752	71.3	48.2	105.802	105.690	0.05	0.000	0.112	6.5	5.4	24.00
27-09	2.45184	70.6	48.3	109.979	109.863	0.02	0.000	0.116	6.4	5.4	24.00
28-09	2.54015	71.4	47.8	107.493	107.379	0.62	0.000	0.114	6.2	5.4	24.00
29-09	2.81714	72.1	47.0	112.337	112.221	0.00	0.000	0.116	6.3	5.4	24.00
30-09	2.80065	72.2	47.1	111.656	111.539	0.00	0.000	0.117	6.5	5.4	24.00
01-10	2.79356	72.2	47.4	112.717	112.597	0.00	0.000	0.120	6.8	5.5	24.00
02-10	2.81748	72.1	47.6	115.376	115.254	0.00	0.000	0.122	7.1	5.4	24.00
03-10	2.77699	72.0	47.8	114.614	114.488	0.00	0.000	0.126	7.2	5.4	24.00
04-10	2.86001	72.0	47.8	118.151	118.020	0.00	0.000	0.131	7.1	5.4	24.00
05-10	2.79181	72.0	47.9	115.552	115.428	0.11	0.000	0.124	7.1	5.4	24.00
06-10	2.78118	72.0	47.7	114.540	114.414	0.04	0.000	0.126	7.1	5.4	24.00
07-10	2.78321	72.0	47.6	114.037	113.909	0.07	0.000	0.128	6.9	5.5	24.00
08-10	2.77044	72.0	47.7	114.050	113.919	0.06	0.000	0.131	7.1	5.4	24.00
09-10	2.75464	72.0	47.5	112.147	112.022	0.09	0.000	0.125	6.8	5.5	24.00
10-10	2.72276	72.0	47.2	110.051	109.920	0.09	0.000	0.131	6.6	5.4	24.00
11-10	Т 2.45505	71.9	47.7	101.394	101.286	0.06	-0.003	0.111	6.3	5.5	# 22.31
12-10	2.79867	72.3	57.0	183.153	182.996	0.01	0.000	0.157	6.2	5.5	24.00
13-10	2.78376	72.0	53.2	148.168	148.028	0.04	0.000	0.140	6.5	5.5	24.00
14-10	2.74528	72.2	52.9	142.468	142.335	0.02	0.000	0.133	6.6	5.5	24.00
Итого	67.53324	72.2'	50.3'	3076.661	3073.256'	2.72	-0.011	3.416	6.5	5.4	694.31

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 696.00ч = 694.31ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.03ч + 1.64ч + 0.02ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
15-10-20 00:00	6989.96895	336284.867	335764.389	963.21	55521.07
16-09-20 00:00	6922.43571	333208.206	332691.133	960.49	54826.76
Итого	67.53324	3076.661	3073.256'	2.72	694.31

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (Т) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (С) коррекц.часов
 (#) электропитание

Тобщ = 696.00ч
 Обновление 2.49 10-12-15 12ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (H1-H2)

16-10-20 Подпись _____

АО «ОДНЦОВСКАЯ
 ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУМЕРЬЕ



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя **Дружба Дружбы д.13**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net


Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6078

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]		
16.09.2020 00:00	2,26	85,63	0,00	0,00	73,58	46,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,40	0,00	34,19	31,28	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.09.2020 00:00	2,19	88,50	0,00	0,00	73,11	46,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,10	0,00	34,29	31,49	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
18.09.2020 00:00	2,56	106,09	1,60	0,00	73,07	47,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,32	42,31	22,60	0,00	33,91	31,57	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24
19.09.2020 00:00	2,27	95,78	0,00	0,00	73,12	48,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,40	0,00	18,98	20,63	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2020 00:00	2,56	105,22	0,00	0,00	73,28	48,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,10	0,00	18,40	20,11	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2020 00:00	2,28	89,59	0,00	0,00	74,11	47,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,60	0,00	18,18	19,92	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2020 00:00	2,24	97,19	0,00	0,00	73,12	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,70	0,00	19,32	20,88	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2020 00:00	2,24	94,91	0,00	0,00	73,15	48,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,00	0,00	20,25	21,80	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	2,53	109,31	0,00	0,00	73,47	48,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,27	77,00	23,00	0,00	26,35	26,28	0,00	0,00	0,00	68	17	0	24
25.09.2020 00:00	2,89	109,28	0,00	0,00	71,76	44,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0,54	253,69	22,20	0,00	39,11	35,89	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	3,07	117,41	0,10	0,00	71,54	44,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,63	254,69	24,70	0,00	39,45	36,12	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	3,38	132,00	0,00	0,00	70,86	44,50	0,00	0,00	0,00	0	0	1,06	263,00	27,50	0,00	40,71	36,58	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	4,22	156,81	0,30	0,00	71,81	44,47	0,00	0,00	0,00	0	0	2,09	315,41	22,90	0,00	46,41	39,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	4,59	158,50	0,00	0,00	72,45	42,76	0,00	0,00	0,00	0	0	2,45	390,09	24,10	0,00	44,59	38,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.09.2020 00:00	4,40	153,88	0,00	0,00	72,51	43,16	0,00	0,00	0,00	0	0	2,31	389,81	22,50	0,00	43,75	37,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2020 00:00	4,19	143,72	0,00	0,00	72,50	42,65	0,00	0,00	0,00	0	0	2,09	389,69	22,90	0,00	42,35	36,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2020 00:00	4,02	141,59	0,10	0,00	72,37	43,21	0,00	0,00	0,00	0	0	2,00	388,50	21,00	0,00	41,96	36,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	4,00	138,00	0,00	0,00	72,33	42,58	0,00	0,00	0,00	0	0	1,90	388,00	24,10	0,00	41,27	36,33	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	4,26	149,91	0,00	0,00	72,32	43,15	0,00	0,00	0,00	0	0	1,99	388,00	27,00	0,00	41,84	36,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2020 00:00	4,09	142,41	0,00	0,00	72,32	42,98	0,00	0,00	0,00	0	0	2,05	387,91	22,80	0,00	42,23	36,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2020 00:00	4,27	150,50	0,00	0,00	72,37	43,29	0,00	0,00	0,00	0	0	2,13	388,00	24,10	0,00	42,83	37,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2020 00:00	4,06	142,00	0,00	0,00	72,32	42,98	0,00	0,00	0,00	0	0	2,06	387,59	21,40	0,00	42,46	37,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	4,15	146,59	0,00	0,00	72,32	43,28	0,00	0,00	0,00	0	0	2,11	388,22	22,00	0,00	42,74	37,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	4,70	166,91	0,50	0,00	72,39	43,46	0,00	0,00	0,00	0	0	2,68	388,59	22,90	0,00	46,63	39,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	4,66	165,28	0,00	0,00	72,50	43,54	0,00	0,00	0,00	0	0	2,54	389,81	24,10	0,00	45,65	39,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	4,47	158,81	0,20	0,00	69,95	43,79	0,00	0,00	0,00	68	1	2,36	342,28	27,80	0,00	44,18	39,63	0,00	0,00	0,00	68	3	0	24
12.10.2020 00:00	4,71	164,00	0,10	0,00	72,31	42,84	0,00	0,00	0,00	0	0	2,55	367,72	28,80	0,00	46,13	40,59	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
13.10.2020 00:00	4,38	150,00	0,00	0,00	72,30	42,48	0,00	0,00	0,00	0	0	2,31	391,00	24,40	0,00	43,85	37,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	4,19	143,69	0,00	0,00	72,44	42,58	0,00	0,00	0,00	0	0	2,05	391,09	24,20	0,00	42,33	37,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.10.2020 00:00	4,34	149,72	0,00	0,00	72,37	42,70	0,00	0,00	0,00	0	0	2,19	390,59	24,30	0,00	43,11	37,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	108,17	3953,22	2,90	0,00	72,47	44,73	0,00	0,00	0,00	68	1	42,69	7753,00	717,60	0,00	37,58	33,83	0,00	0,00	0,00	68	148	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.09.2020	0	9608,46	364727,53	261,90	0,00	364465,63	5711,84	436629,06	45817,90	0,00	390811,16	921
16.10.2020	0	9716,63	368680,75	264,80	0,00	368415,95	5754,53	444382,06	46535,50	0,00	397846,56	1641
Итого:	108,17	3953,22	2,90	0,00	3950,32	42,69	7753,00	717,60	0,00	7035,40	720	

Подпись _____

Дата 16.10.2020 11:18



АО «ОДНИЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУМБЫВ Б.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.19
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6290

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
16.09.2020 00:00	0,52	151,20	0,00	0,00	73,65	69,11	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	5,10	0,00	33,56	32,73	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.09.2020 00:00	0,19	91,80	0,03	0,00	59,08	57,23	0,00	0,00	0,00	68	4	0,00	0,00	4,29	0,00	29,55	29,45	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24
18.09.2020 00:00	0,56	160,70	0,04	0,00	68,09	66,53	0,00	0,00	0,00	68	13	0,00	0,00	6,09	0,00	47,28	36,04	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.09.2020 00:00	0,16	136,09	0,00	0,00	68,84	67,49	0,00	0,00	0,00	68	8	0,00	0,00	5,80	0,00	36,84	26,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.09.2020 00:00	0,24	131,30	0,00	0,00	68,94	66,71	0,00	0,00	0,00	68	8	0,00	0,00	6,87	0,00	35,15	24,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.09.2020 00:00	0,12	141,00	0,01	0,00	69,76	68,86	0,00	0,00	0,00	68	11	0,00	0,00	5,20	0,00	35,34	24,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.09.2020 00:00	0,12	137,80	0,00	0,00	68,97	67,89	0,00	0,00	0,00	68	10	0,00	0,00	5,46	0,00	35,51	24,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.09.2020 00:00	0,13	140,40	0,00	0,00	69,04	67,97	0,00	0,00	0,00	68	10	0,00	0,00	5,77	0,00	35,88	25,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.09.2020 00:00	0,45	163,70	0,01	0,00	69,60	66,91	0,00	0,00	0,00	68	11	0,00	0,00	5,72	0,00	39,01	30,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.09.2020 00:00	1,30	220,80	0,00	0,00	68,55	62,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,09	0,00	52,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.09.2020 00:00	1,30	232,60	0,00	0,00	68,59	62,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,95	0,00	54,13	49,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.09.2020 00:00	1,27	224,10	0,00	0,00	68,06	61,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,31	0,00	53,63	48,92	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	1,30	202,20	0,00	0,00	68,51	61,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,74	0,00	52,37	47,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	1,10	141,30	0,02	0,00	67,77	56,56	0,00	0,00	0,00	68	0	0,00	0,00	5,81	0,00	47,29	43,80	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	1,10	63,40	0,00	0,00	67,79	50,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,11	0,00	41,13	38,78	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	1,01	58,90	0,00	0,00	67,58	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,04	0,00	39,14	37,11	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2020 00:00	0,94	53,40	0,00	0,00	67,35	49,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,39	0,00	38,27	36,43	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2020 00:00	0,91	53,10	0,00	0,00	67,35	49,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,74	0,00	37,29	35,59	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	0,96	54,90	0,00	0,00	67,38	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,81	0,00	38,03	36,17	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	1,03	59,20	0,00	0,00	67,47	49,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,50	0,00	39,87	37,67	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	1,03	58,60	0,00	0,00	67,48	49,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,77	0,00	39,53	37,44	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	1,07	61,20	0,00	0,00	67,53	49,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,80	0,00	40,41	38,13	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.10.2020 00:00	1,10	62,91	0,00	0,00	67,54	49,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,80	0,00	41,05	38,65	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2020 00:00	1,29	75,09	1,57	0,00	67,79	50,28	0,00	0,00	0,00	64	0	0,47	117,20	5,31	0,00	45,51	41,97	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.10.2020 00:00	1,45	86,60	3,93	0,00	68,27	51,23	0,00	0,00	0,00	0	0	1,17	305,59	5,61	0,00	49,23	45,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	1,39	85,80	3,05	0,00	66,18	51,22	0,00	0,00	0,00	68	2	1,10	281,30	6,47	0,00	49,73	45,24	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.10.2020 00:00	1,71	133,59	0,00	0,00	68,26	54,95	0,00	0,00	0,00	0	0	1,63	293,80	5,77	0,00	57,36	51,71	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.10.2020 00:00	1,11	61,50	0,00	0,00	67,72	49,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	309,81	6,18	0,00	41,54	39,22	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.10.2020 00:00	1,01	56,20	0,00	0,00	67,65	49,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	309,09	6,03	0,00	39,45	37,51	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	1,04	58,80	0,00	0,00	67,64	49,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	303,20	5,73	0,00	40,05	37,88	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	26,89	3358,20	8,67	0,00	67,95	56,90	0,00	0,00	0,00	68	77	4,36	1920,00	172,26	0,00	42,20	37,50	0,00	0,00	0,00	68	7	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	2197,41	78265,98	13,86	0,00	78252,12					
16.10.2020	0	2224,30	81624,17	22,53	0,00	81601,65					
Итого:	26,89	3358,20	8,67	0,00	3349,53	4,36	1920,00	172,26	0,00	1747,74	720

Подпись _____
 Дата 16.10.2020 11:46

Отопление по среднему с 24.09.2020

АО «ОДННОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 Юр.лицо Д.В.


Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **16.09.2020** **15.10.2020**

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.21
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 7181

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.09.2020 00:00	2,17	73,41	0,00	0,00	73,50	43,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,50	0,00	20,05	21,45	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
17.09.2020 00:00	2,16	76,41	0,00	0,00	73,07	44,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,90	0,00	20,46	21,64	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.09.2020 00:00	2,42	84,09	0,00	0,00	72,99	43,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,25	29,20	23,50	0,00	25,28	25,06	0,00	0,00	0,00	68	21	0	24
19.09.2020 00:00	2,33	82,91	0,00	0,00	73,08	44,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,60	0,00	19,75	21,60	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2020 00:00	2,66	90,09	0,00	0,00	73,33	43,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	32,30	0,00	19,58	21,46	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2020 00:00	2,26	76,59	0,00	0,00	74,11	44,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,20	0,00	19,53	21,44	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2020 00:00	2,29	80,70	0,00	0,00	73,16	44,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,80	0,00	20,39	22,22	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2020 00:00	2,21	78,91	0,00	0,00	73,16	45,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,80	0,00	21,12	22,89	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	2,49	92,00	0,01	0,00	73,52	44,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,36	87,59	22,20	0,00	25,43	25,51	0,00	0,00	0,00	68	18	0	24
25.09.2020 00:00	3,18	112,70	0,00	0,00	71,74	43,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,76	313,61	22,10	0,00	35,52	32,06	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	3,16	112,59	0,00	0,00	71,59	42,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,60	313,69	23,70	0,00	34,99	31,79	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	3,36	127,00	0,00	0,00	70,97	43,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,86	313,31	26,00	0,00	35,47	32,03	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	4,16	145,20	0,00	0,00	71,78	42,35	0,00	0,00	0,00	0	0	2,00	314,00	23,00	0,00	42,56	36,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	3,82	128,39	0,00	0,00	72,39	42,01	0,00	0,00	0,00	0	0	1,64	314,50	23,80	0,00	40,39	35,06	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	3,69	124,91	0,00	0,00	72,45	42,29	0,00	0,00	0,00	0	0	1,08	177,39	23,10	0,00	39,63	34,63	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	3,52	118,70	0,01	0,00	72,42	42,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,60	0,00	37,85	33,61	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2020 00:00	3,34	115,09	0,01	0,00	72,34	42,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,20	0,00	37,21	33,31	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2020 00:00	3,31	114,41	0,01	0,00	72,35	42,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,00	0,00	36,70	33,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	3,55	122,09	0,01	0,00	72,35	42,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,80	0,00	38,26	33,92	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	3,52	120,50	0,01	0,00	72,34	42,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,10	0,00	37,80	33,60	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	3,57	122,30	0,01	0,00	72,38	42,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,70	0,00	38,26	33,85	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	3,54	121,50	0,01	0,00	72,36	42,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,10	0,00	38,28	33,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	3,51	121,91	0,01	0,00	72,34	42,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,60	0,00	38,55	33,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	4,15	141,70	0,00	0,00	72,41	42,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,50	0,00	43,36	36,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	4,02	134,00	0,01	0,00	72,42	41,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,90	0,00	41,94	36,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	3,95	135,50	0,01	0,00	69,56	42,06	0,00	0,00	0,00	68	1	0,46	68,20	26,00	0,00	42,22	36,71	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
12.10.2020 00:00	4,22	142,59	0,00	0,00	72,36	41,91	0,00	0,00	0,00	0	0	2,05	314,50	24,50	0,00	43,81	37,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	3,80	129,41	0,01	0,00	72,38	42,35	0,00	0,00	0,00	0	0	1,58	314,30	25,30	0,00	40,26	35,18	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.10.2020 00:00	3,51	121,20	0,01	0,00	72,47	42,86	0,00	0,00	0,00	0	0	1,19	306,00	23,80	0,00	38,64	34,32	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	3,87	131,19	0,00	0,00	72,40	42,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,10	0,00	40,98	35,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	97,72	3378,00	0,12	0,00	72,46	43,07	0,00	0,00	0,00	68	1	12,84	2866,30	729,70	0,00	33,81	30,87	0,00	0,00	0,00	68	208	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	232786,48	25,97	0,00	232760,51	3980,40	234947,59	32479,20	0,00	202468,39	920
16.10.2020	0	236164,48	26,09	0,00	236138,39	3993,23	237813,89	33208,90	0,00	204604,99	1640
Итого:	97,72	3378,00	0,12	0,00	3377,88	12,84	2866,30	729,70	0,00	2136,60	720

Подпись _____
 Дата 16.10.2020 10:18

Отопление по среднему с 24.09.2020



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.27
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6446

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]		
16.09.2020 00:00	2,52	243,69	0,00	0,00	72,87	61,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,60	0,00	83,52	83,56	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
17.09.2020 00:00	2,42	242,59	0,00	0,00	72,42	61,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,10	0,00	79,45	79,49	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
18.09.2020 00:00	2,52	240,50	0,54	0,00	72,27	61,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,10	0,00	82,72	82,76	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
19.09.2020 00:00	2,52	213,81	0,00	0,00	72,26	59,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,00	0,00	88,88	88,92	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
20.09.2020 00:00	2,62	218,41	0,00	0,00	72,45	59,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,00	0,00	79,28	79,32	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
21.09.2020 00:00	2,56	192,50	0,00	0,00	73,23	59,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,80	0,00	84,19	84,23	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
22.09.2020 00:00	2,46	194,78	0,00	0,00	72,27	59,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,50	0,00	87,87	87,91	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
23.09.2020 00:00	2,40	189,91	0,00	0,00	72,35	59,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,40	0,00	89,83	89,87	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
24.09.2020 00:00	2,82	201,41	0,03	0,00	72,74	57,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,80	0,00	77,55	77,59	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
25.09.2020 00:00	3,20	256,09	0,00	0,00	70,89	57,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,50	0,00	86,33	86,37	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
26.09.2020 00:00	3,13	259,59	0,00	0,00	70,74	57,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,10	0,00	79,74	79,78	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
27.09.2020 00:00	3,32	281,00	0,00	0,00	70,15	57,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,40	0,00	78,09	78,13	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
28.09.2020 00:00	3,99	287,50	0,10	0,00	70,90	56,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,70	0,00	83,59	83,63	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
29.09.2020 00:00	4,54	280,00	0,08	0,00	71,53	54,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,20	0,00	71,43	70,74	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
30.09.2020 00:00	4,50	277,91	0,01	0,00	71,60	54,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,00	0,00	73,22	73,26	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
01.10.2020 00:00	4,04	220,69	0,02	0,00	71,48	51,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,20	0,00	86,14	86,18	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
02.10.2020 00:00	3,22	155,41	0,00	0,00	71,27	49,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,10	0,00	84,49	83,80	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
03.10.2020 00:00	3,26	158,41	0,00	0,00	71,29	49,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,70	0,00	78,89	78,93	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
04.10.2020 00:00	3,31	160,00	0,01	0,00	71,24	49,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,20	0,00	85,43	85,47	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
05.10.2020 00:00	3,28	157,50	0,00	0,00	71,23	49,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,50	0,00	83,07	83,11	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
06.10.2020 00:00	3,35	159,41	0,00	0,00	71,27	49,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,20	0,00	83,70	83,74	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
07.10.2020 00:00	3,30	157,28	0,00	0,00	71,25	49,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,90	0,00	74,94	74,98	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
08.10.2020 00:00	3,30	158,72	0,00	0,00	71,24	49,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,30	0,00	76,35	76,39	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
09.10.2020 00:00	3,32	160,00	0,00	0,00	71,21	49,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,10	0,00	73,73	73,77	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
10.10.2020 00:00	3,47	166,69	0,00	0,00	71,21	49,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,00	0,00	81,41	81,45	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
11.10.2020 00:00	3,47	171,22	0,01	0,00	69,05	49,49	0,00	0,00	0,00	68	1	0,00	0,00	27,80	0,00	80,34	80,38	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
12.10.2020 00:00	3,26	152,28	0,00	0,00	71,06	48,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,60	0,00	85,37	85,41	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
13.10.2020 00:00	3,38	159,22	0,00	0,00	71,15	49,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,70	0,00	75,27	75,31	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
14.10.2020 00:00	3,31	156,09	0,05	0,00	71,27	49,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,20	0,00	78,02	78,06	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
15.10.2020 00:00	3,41	161,69	0,00	0,00	71,13	49,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,90	0,00	85,06	85,11	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
Итого:	96,19	6034,28	0,85	0,00	71,50	54,03	0,00	0,00	0,00	68	1	0,00	0,00	701,60	0,00	81,26	81,26	0,00	0,00	0,00	6	720	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.09.2020	0	9948,26	379480,97	108,10	0,00	379372,87	0,00	0,00	47049,90	0,00	-47049,90	922
16.10.2020	0	10044,46	385515,25	108,95	0,00	385406,30	0,00	0,00	47751,50	0,00	-47751,50	1642
Итого:	96,19	6034,28	0,85	0,00	6033,43	0,00	0,00	701,60	0,00	-701,60	720	

- 1,2 Гкал

Подпись _____

Дата 16.10.2020 9:50

АО «ОДНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 Кудрявцев В. В.



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.3**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5840

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
16.09.2020 00:00	3,28	420,10	0,00	0,00	74,55	66,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	7,90	26,40	0,00	21,86	22,74	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
17.09.2020 00:00	3,16	418,00	0,00	0,00	74,09	66,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	8,00	24,40	0,00	22,21	23,10	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.09.2020 00:00	4,03	418,90	4,60	0,00	73,94	63,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,91	128,90	25,40	0,00	28,77	27,25	0,00	0,00	0,00	68	17	0	24
19.09.2020 00:00	3,44	384,30	0,00	0,00	74,04	64,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	7,90	31,20	0,00	20,76	21,48	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2020 00:00	3,57	371,20	0,00	0,00	74,22	63,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	7,60	34,00	0,00	20,35	21,08	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2020 00:00	3,39	397,10	0,00	0,00	75,19	66,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	7,60	28,10	0,00	20,27	21,13	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2020 00:00	3,19	388,50	0,00	0,00	74,13	65,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	7,80	25,60	0,00	20,97	21,83	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2020 00:00	3,24	395,30	0,00	0,00	74,14	65,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	7,90	26,70	0,00	21,66	22,51	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	3,87	445,40	3,60	0,00	74,31	64,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,61	136,90	28,20	0,00	26,33	25,64	0,00	0,00	0,00	68	18	0	24
25.09.2020 00:00	5,13	512,40	0,70	0,00	72,47	62,16	0,00	0,00	0,00	0	0	2,04	463,90	25,70	0,00	38,05	33,47	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	5,14	395,80	0,00	0,00	72,18	53,94	0,00	0,00	0,00	0	0	2,06	457,10	31,50	0,00	38,45	33,77	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	5,18	183,10	0,00	0,00	71,38	42,04	0,00	0,00	0,00	0	0	2,24	463,70	36,40	0,00	38,98	34,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.09.2020 00:00	6,10	209,80	1,80	0,00	72,34	42,53	0,00	0,00	0,00	0	0	3,37	456,70	31,70	0,00	45,56	38,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	5,63	187,10	2,70	0,00	72,82	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2,88	465,80	32,20	0,00	42,80	36,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.09.2020 00:00	5,53	182,20	1,30	0,00	72,90	41,63	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	460,80	32,20	0,00	42,16	35,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2020 00:00	5,21	171,70	0,00	0,00	72,87	41,73	0,00	0,00	0,00	0	0	2,55	468,90	29,90	0,00	40,56	35,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2020 00:00	5,12	169,10	0,00	0,00	72,84	41,68	0,00	0,00	0,00	0	0	2,48	461,00	29,70	0,00	40,48	35,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	5,23	170,30	0,00	0,00	72,85	41,29	0,00	0,00	0,00	0	0	2,40	467,90	34,20	0,00	39,99	34,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2020 00:00	5,37	175,70	0,60	0,00	72,82	41,45	0,00	0,00	0,00	0	0	2,48	460,70	36,00	0,00	40,50	35,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2020 00:00	5,24	174,00	0,00	0,00	72,82	41,86	0,00	0,00	0,00	0	0	2,60	468,10	30,10	0,00	41,12	35,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2020 00:00	5,27	174,90	0,80	0,00	72,86	41,94	0,00	0,00	0,00	0	0	2,59	460,50	31,40	0,00	41,22	35,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2020 00:00	5,33	175,80	0,00	0,00	72,84	41,63	0,00	0,00	0,00	0	0	2,55	468,10	32,80	0,00	40,99	35,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	5,32	175,20	0,00	0,00	72,82	41,64	0,00	0,00	0,00	0	0	2,57	460,60	32,10	0,00	41,11	35,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	6,02	205,20	0,00	0,00	72,84	42,64	0,00	0,00	0,00	0	0	3,39	468,60	30,70	0,00	45,42	38,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	5,81	194,50	0,10	0,00	72,85	42,15	0,00	0,00	0,00	0	0	3,03	460,60	33,70	0,00	43,81	37,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	5,83	241,50	1,10	0,00	72,37	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3,12	431,40	34,30	0,00	44,44	38,29	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
12.10.2020 00:00	6,08	499,70	1,50	0,00	72,91	60,29	0,00	0,00	0,00	0	0	3,38	461,10	30,40	0,00	45,51	38,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	5,78	528,40	2,00	0,00	72,98	61,66	0,00	0,00	0,00	0	0	2,80	465,10	28,30	0,00	42,53	36,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	5,52	525,10	0,00	0,00	73,11	62,28	0,00	0,00	0,00	0	0	2,38	446,70	29,00	0,00	40,51	35,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.10.2020 00:00	5,82	507,90	0,00	0,00	72,99	61,07	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	457,10	28,20	0,00	42,73	36,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	146,83	9398,20	20,80	0,00	73,18	52,61	0,00	0,00	0,00	0	0	58,06	9994,90	910,50	0,00	36,00	32,01	0,00	0,00	0,00	68	204	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	111,49	15753,30	15,90	0,00	15737,40					
16.10.2020	0	258,32	25151,49	36,70	0,00	25114,79					
Итого:	146,83	9398,20	20,80	0,00	9377,40	58,06	9994,90	910,50	0,00	9084,40	720

Подпись _____

Дата 16.10.2020 11:57



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.4**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3743

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Отопление период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Отопление период	Ошибка прибора	Тнар [час]
16.09.2020 00:00	2,46	123,75	5,23	0,00	74,06	48,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,88	26,71	0,00	34,83	42,36	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
17.09.2020 00:00	2,41	127,44	6,07	0,00	73,60	48,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,88	26,00	0,00	34,96	43,39	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.09.2020 00:00	2,43	133,50	5,24	0,00	73,48	48,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,88	23,77	0,00	32,68	34,83	0,00	0,00	0,00	68	17	0	24
19.09.2020 00:00	2,48	133,31	3,56	0,00	73,58	48,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,38	28,84	0,00	21,87	31,82	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2020 00:00	2,58	140,00	3,85	0,00	73,78	48,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,75	33,31	0,00	23,05	34,30	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2020 00:00	2,35	120,88	5,39	0,00	74,68	48,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,25	25,80	0,00	22,59	34,63	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2020 00:00	2,37	126,88	3,78	0,00	73,63	48,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,00	25,49	0,00	26,75	40,36	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2020 00:00	2,32	125,75	3,95	0,00	73,64	49,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,13	24,68	0,00	30,90	41,75	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	2,59	142,19	7,32	0,00	73,87	49,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,75	26,00	0,00	33,53	40,29	0,00	0,00	0,00	68	18	0	24
25.09.2020 00:00	2,88	165,13	5,95	0,00	72,01	47,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,36	0,00	36,40	33,12	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	2,73	168,13	5,81	0,00	71,79	47,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,77	0,00	37,18	33,83	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	3,11	184,25	5,74	0,00	71,09	48,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,77	0,00	36,96	33,76	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	3,30	174,44	6,12	0,00	71,99	47,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,48	0,00	38,95	34,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2020 00:00	3,89	207,00	4,10	0,00	72,55	48,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,10	0,00	38,26	33,46	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	4,98	233,56	0,08	0,00	72,66	49,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,39	0,00	39,53	33,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2020 00:00	4,53	225,13	0,01	0,00	72,59	50,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,46	0,00	37,40	32,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2020 00:00	4,34	223,25	0,02	0,00	72,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,36	0,00	36,97	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2020 00:00	4,16	220,25	0,02	0,00	72,50	50,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,66	0,00	36,40	31,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2020 00:00	4,47	225,75	0,00	0,00	72,47	50,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,63	0,00	36,67	31,89	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	4,30	222,75	0,00	0,00	72,47	50,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,85	0,00	37,40	32,30	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	4,26	221,69	0,00	0,00	72,51	50,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,17	0,00	37,25	32,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	4,45	224,88	0,01	0,00	72,48	50,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,97	0,00	37,93	32,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	4,47	223,31	0,01	0,00	72,46	50,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,85	0,00	37,98	32,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2020 00:00	5,14	242,88	0,03	0,00	72,52	49,62	0,00	0,00	0,00	2	0	1,55	179,88	23,46	0,00	42,81	35,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.10.2020 00:00	5,07	241,38	0,01	0,00	72,60	49,77	0,00	0,00	0,00	0	0	2,66	401,50	23,26	0,00	42,31	35,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	5,02	227,31	0,03	0,00	69,82	48,71	0,00	0,00	0,00	68	2	2,52	371,69	27,93	0,00	41,83	35,69	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
12.10.2020 00:00	5,16	215,63	0,02	0,00	72,50	45,66	0,00	0,00	0,00	0	0	2,75	398,88	27,83	0,00	43,09	35,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	4,52	216,44	0,01	0,00	72,56	48,35	0,00	0,00	0,00	0	0	2,33	406,13	25,49	0,00	39,83	33,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	4,26	213,88	0,01	0,00	72,69	49,18	0,00	0,00	0,00	0	0	1,84	396,50	26,81	0,00	37,72	32,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.10.2020 00:00	4,73	230,13	0,00	0,00	72,58	50,15	0,00	0,00	0,00	0	0	2,39	404,88	23,16	0,00	39,42	33,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	111,74	5680,81	72,39	0,00	72,72	49,09	0,00	0,00	0,00	70	2	16,04	2575,31	764,36	0,00	35,78	34,87	0,00	0,00	0,00	68	205	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.09.2020	0	18755,16	608130,19	3064,96	0,00	605065,23	10746,94	730566,69	106770,52	0,00	623796,17	924
16.10.2020	0	18866,90	613811,00	3137,35	0,00	610673,65	10762,98	733142,00	107534,88	0,00	625607,13	1644
Итого:	111,74	5680,81	72,39	0,00	5608,42	16,04	2575,31	764,36	0,00	1810,95	720	

Отопление по среднему с 24.09.2020

Подпись _____

Дата 16.10.2020 11:31

АО «ОДННОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЗНЕВ Д. В.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.6
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 7188

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка прибора	Тнар [час]	
16.09.2020 00:00	1,79	79,00	1,82	0,00	73,34	50,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18,30	0,00	24,37	28,18	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
17.09.2020 00:00	1,79	80,30	2,04	0,00	72,91	50,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18,70	0,00	24,76	28,67	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.09.2020 00:00	2,31	95,80	1,02	0,00	72,93	49,02	0,00	0,00	0,00	0	0,46	73,50	19,10	0,00	29,37	30,10	0,00	0,00	0,00	68	18	0	24
19.09.2020 00:00	1,91	86,50	0,73	0,00	72,95	50,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,09	21,10	0,00	22,51	24,02	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2020 00:00	1,98	88,31	0,85	0,00	73,15	50,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,69	22,40	0,00	22,65	24,24	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2020 00:00	1,91	80,50	1,29	0,00	73,94	50,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,22	20,80	0,00	22,62	24,39	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2020 00:00	1,86	82,39	0,93	0,00	73,01	50,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,09	20,10	0,00	23,49	25,51	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2020 00:00	1,80	80,41	1,04	0,00	73,00	50,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,09	18,80	0,00	24,12	26,23	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2020 00:00	2,12	94,59	1,04	0,00	73,44	49,52	0,00	0,00	0,00	0	0,14	139,59	18,80	0,00	28,24	28,29	0,00	0,00	0,00	68	14	0	24
25.09.2020 00:00	2,72	114,20	1,23	0,00	71,61	47,16	0,00	0,00	0,00	0	0,59	322,31	18,60	0,00	34,76	31,86	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	2,73	116,30	1,16	0,00	71,46	47,48	0,00	0,00	0,00	0	0,57	323,59	18,20	0,00	35,20	32,26	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	2,94	127,59	1,20	0,00	70,86	47,07	0,00	0,00	0,00	0	0,75	322,72	21,30	0,00	35,96	32,74	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	3,82	148,50	0,99	0,00	71,68	45,03	0,00	0,00	0,00	0	1,92	324,78	18,10	0,00	43,77	37,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2020 00:00	3,47	131,91	0,97	0,00	72,27	45,32	0,00	0,00	0,00	0	1,49	323,72	19,50	0,00	41,09	36,21	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	3,41	129,50	1,11	0,00	72,32	45,39	0,00	0,00	0,00	0	1,36	325,38	19,30	0,00	40,36	35,64	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	3,16	118,91	0,66	0,00	72,25	45,07	0,00	0,00	0,00	0	0,99	324,91	21,10	0,00	38,06	34,18	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2020 00:00	2,94	109,00	0,01	0,00	72,12	44,52	0,00	0,00	0,00	0	0,92	326,09	18,30	0,00	37,60	33,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2020 00:00	2,91	108,30	0,01	0,00	72,13	44,51	0,00	0,00	0,00	0	0,90	325,31	18,90	0,00	37,10	33,60	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	3,07	113,00	0,01	0,00	72,12	44,27	0,00	0,00	0,00	0	0,94	326,19	21,60	0,00	37,50	33,84	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	3,09	113,39	0,01	0,00	72,13	44,24	0,00	0,00	0,00	0	1,10	325,63	19,10	0,00	38,45	34,44	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	3,07	113,81	0,02	0,00	72,17	44,69	0,00	0,00	0,00	0	1,06	326,28	19,10	0,00	38,52	34,57	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	3,06	112,59	0,01	0,00	72,14	44,13	0,00	0,00	0,00	0	1,34	325,81	16,50	0,00	39,15	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2020 00:00	3,10	113,41	0,01	0,00	72,13	44,06	0,00	0,00	0,00	0	1,33	326,59	17,60	0,00	39,11	34,97	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2020 00:00	3,87	138,59	0,01	0,00	72,28	43,52	0,00	0,00	0,00	0	1,98	326,59	20,00	0,00	44,36	38,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	3,60	129,91	0,01	0,00	72,29	43,68	0,00	0,00	0,00	0	1,76	326,09	19,20	0,00	42,88	37,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	3,44	124,80	0,02	0,00	69,48	43,53	0,00	0,00	0,00	68	1,70	298,50	19,50	0,00	42,36	37,39	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
12.10.2020 00:00	3,80	133,00	0,01	0,00	72,21	42,77	0,00	0,00	0,00	0	1,94	327,00	20,10	0,00	44,23	38,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	3,28	115,30	0,01	0,00	72,19	43,15	0,00	0,00	0,00	0	1,46	324,00	18,30	0,00	40,86	36,19	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.10.2020 00:00	2,96	106,41	0,02	0,00	72,25	43,81	0,00	0,00	0,00	0	0,88	326,81	18,40	0,00	38,51	34,74	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	3,18	112,59	0,01	0,00	72,20	43,35	0,00	0,00	0,00	0	1,38	323,59	18,10	0,00	39,79	35,41	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	85,08	3298,80	18,23	0,00	72,30	46,29	0,00	0,00	0,00	68	1	26,97	7017,19	578,90	0,00	35,06	32,61	0,00	0,00	68	202	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	204934,31	400,50	0,00	204533,81	3594,88	272850,34	27207,80	0,00	245642,54	1183
16.10.2020	0	5372,95	418,73	0,00	207814,38	3621,84	279867,53	27786,70	0,00	252080,83	1903
Итого:	85,08	3298,80	18,23	0,00	3280,56	26,97	7017,19	578,90	0,00	6438,29	720

Подпись _____

Дата 16.10.2020 9:21

АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУМБЕВ Д.Б.



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.7
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6079

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
16.09.2020 00:00	0,96	153,30	0,00	0,00	73,45	66,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,40	0,00	45,91	31,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.09.2020 00:00	0,96	152,39	17,10	0,00	72,97	66,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	6,70	0,00	47,72	35,26	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
18.09.2020 00:00	1,14	160,41	1,80	0,00	72,88	65,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,20	47,50	6,40	0,00	48,76	36,36	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
19.09.2020 00:00	1,03	137,70	0,00	0,00	72,85	64,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,60	0,00	39,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.09.2020 00:00	1,05	132,80	0,00	0,00	73,01	64,28	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	8,90	0,00	38,04	24,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.09.2020 00:00	0,73	163,09	0,00	0,00	74,06	68,99	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	8,80	0,00	41,51	25,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.09.2020 00:00	0,54	159,50	0,00	0,00	73,03	68,66	0,00	0,00	0,00	68	1	0,00	0,00	9,50	0,00	42,14	26,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.09.2020 00:00	0,55	162,41	0,00	0,00	73,07	68,75	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	9,80	0,00	42,31	27,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.09.2020 00:00	0,61	167,41	0,30	0,00	73,37	66,76	0,00	0,00	0,00	68	0	0,04	69,78	8,40	0,00	42,27	29,55	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.09.2020 00:00	1,16	111,50	0,00	0,00	71,17	60,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	316,72	6,50	0,00	35,57	34,48	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	1,13	113,09	0,00	0,00	71,00	60,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	321,50	7,40	0,00	34,26	33,26	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	1,19	111,41	0,00	0,00	70,35	58,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	316,78	8,00	0,00	34,31	33,28	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	1,37	110,59	9,70	0,00	71,07	58,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	325,72	7,50	0,00	39,87	38,31	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2020 00:00	1,31	111,20	19,70	0,00	71,70	59,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	326,69	6,60	0,00	37,54	36,01	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	1,39	120,09	3,80	0,00	71,83	59,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	334,69	7,10	0,00	37,56	35,78	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	1,39	126,61	0,50	0,00	71,85	60,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	332,31	7,00	0,00	36,12	34,44	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2020 00:00	1,45	91,59	31,00	0,00	71,27	52,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,01	344,59	7,90	0,00	37,94	35,98	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2020 00:00	1,52	69,09	0,20	0,00	71,03	48,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,04	343,72	7,90	0,00	39,16	36,99	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	1,60	73,00	0,20	0,00	71,04	48,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,31	349,78	8,20	0,00	40,75	38,40	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	1,51	69,31	0,00	0,00	70,99	48,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,05	343,31	7,60	0,00	39,37	37,17	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	1,44	66,59	0,10	0,00	71,02	48,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,04	347,00	6,70	0,00	39,19	37,04	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	1,50	68,09	0,00	0,00	71,03	48,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	338,00	8,00	0,00	39,00	36,80	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.10.2020 00:00	1,51	68,81	0,00	0,00	71,05	48,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,03	343,59	7,80	0,00	39,70	37,43	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2020 00:00	1,71	78,19	0,00	0,00	71,26	48,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,44	338,91	7,10	0,00	43,89	40,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.10.2020 00:00	1,64	102,00	0,20	0,00	71,30	51,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,36	343,78	10,30	0,00	42,95	40,23	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.10.2020 00:00	1,63	182,00	0,30	0,00	70,18	61,88	0,00	0,00	0,00	68	1	0,61	307,91	8,00	0,00	44,22	40,53	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.10.2020 00:00	1,45	184,11	0,00	0,00	71,99	63,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,51	337,81	10,30	0,00	44,11	41,14	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.10.2020 00:00	1,55	195,80	12,80	0,00	72,08	63,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,09	344,00	6,50	0,00	41,16	38,65	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.10.2020 00:00	1,59	198,70	0,40	0,00	72,23	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,38	348,59	6,40	0,00	40,33	37,83	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	1,70	190,89	0,00	0,00	72,10	62,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,15	355,91	6,80	0,00	41,90	39,18	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	38,32	3831,70	98,10	0,00	71,87	59,26	0,00	0,00	0,00	68	2	3,27	7178,72	232,10	0,00	40,55	34,84	0,00	0,00	0,00	68	2	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	3546,97	130852,45	1293,10	0,00	129559,35					
16.10.2020	0	3585,29	134684,14	1391,20	0,00	133292,94					
Итого:	38,32	3831,70	98,10	0,00	3733,60	3,27	7178,72	232,10	0,00	6946,62	720

Подпись _____
 Дата 16.10.2020 10:09

Отопление по среднему с 24.09.2020

АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 Кумаров В. В.



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.8/1
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5532

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.09.2020 00:00	0,63	34,80	1,61	0,00	69,35	51,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	7,10	0,00	33,89	32,21	0,00	0,00	0,00	68	5	0	25
17.09.2020 00:00	0,64	36,80	1,69	0,00	68,87	51,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	7,40	0,00	32,74	32,03	0,00	0,00	0,00	68	9	0	24
18.09.2020 00:00	0,72	39,70	1,43	0,00	69,06	50,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,06	2,61	7,90	0,00	40,28	33,09	0,00	0,00	0,00	68	6	0	24
19.09.2020 00:00	0,70	39,50	1,30	0,00	69,07	51,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,39	8,80	0,00	34,43	32,07	0,00	0,00	0,00	68	4	0	24
20.09.2020 00:00	0,77	42,50	1,31	0,00	69,32	50,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,41	10,30	0,00	34,12	31,37	0,00	0,00	0,00	68	3	0	24
21.09.2020 00:00	0,74	38,30	1,31	0,00	70,04	50,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,30	9,40	0,00	34,12	31,66	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
22.09.2020 00:00	0,68	36,50	1,21	0,00	69,77	51,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,41	7,70	0,00	34,70	32,03	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
23.09.2020 00:00	0,70	36,61	1,24	0,00	70,44	51,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,39	7,80	0,00	35,13	32,68	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
24.09.2020 00:00	0,75	43,30	1,83	0,00	70,77	51,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0,02	1,20	8,30	0,00	40,02	31,52	0,00	0,00	0,00	68	3	0	24
25.09.2020 00:00	0,73	42,80	2,22	0,00	69,02	51,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,03	2,09	8,20	0,00	46,64	36,09	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
26.09.2020 00:00	0,74	44,41	2,02	0,00	68,88	52,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,01	0,91	8,90	0,00	45,56	40,84	0,00	0,00	0,00	68	4	0	24
27.09.2020 00:00	0,83	53,30	2,02	0,00	68,43	52,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0,01	0,80	11,10	0,00	45,95	40,09	0,00	0,00	0,00	68	3	0	24
28.09.2020 00:00	0,74	44,20	1,67	0,00	68,82	52,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0,02	1,11	8,00	0,00	49,69	33,07	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2020 00:00	0,78	43,80	1,88	0,00	69,44	51,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,01	0,80	9,30	0,00	48,90	37,39	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
30.09.2020 00:00	1,18	53,30	1,15	0,00	69,78	48,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,32	80,80	8,60	0,00	43,30	35,72	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
01.10.2020 00:00	1,39	57,59	0,00	0,00	70,07	45,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,45	144,09	8,20	0,00	36,85	33,17	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2020 00:00	1,36	57,61	0,01	0,00	70,02	45,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,32	143,91	8,60	0,00	36,50	33,11	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2020 00:00	1,34	58,50	0,00	0,00	70,06	46,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,34	144,41	9,10	0,00	36,16	32,99	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	1,41	60,80	3,89	0,00	70,08	46,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,37	144,50	9,40	0,00	37,50	33,91	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	1,30	55,50	4,44	0,00	69,87	45,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,31	143,80	8,10	0,00	35,99	32,97	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	1,32	57,00	0,00	0,00	69,88	45,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,28	144,00	8,60	0,00	36,16	33,11	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	1,23	53,20	0,00	0,00	69,74	45,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,21	144,09	6,60	0,00	35,68	32,75	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.10.2020 00:00	1,28	55,89	0,00	0,00	69,81	46,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,20	144,41	8,00	0,00	35,65	32,68	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2020 00:00	1,53	63,11	0,00	0,00	69,97	45,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,65	144,80	8,50	0,00	39,53	34,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2020 00:00	1,46	60,80	0,00	0,00	70,03	45,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,62	144,59	7,50	0,00	39,27	34,90	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.10.2020 00:00	1,47	62,59	0,01	0,00	67,47	45,30	0,00	0,00	0,00	68	1	0,64	132,41	8,80	0,00	39,52	35,37	0,00	0,00	0,00	68	2	4	24
12.10.2020 00:00	1,58	63,91	0,00	0,00	70,05	44,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,69	143,91	8,90	0,00	40,25	35,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	1,41	59,09	0,00	0,00	69,98	45,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,42	143,89	9,40	0,00	37,28	33,70	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.10.2020 00:00	1,33	56,50	0,01	0,00	70,12	45,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0,31	143,50	8,40	0,00	37,04	33,69	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	1,43	59,20	0,00	0,00	70,07	45,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,59	143,80	8,00	0,00	38,88	34,75	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	32,17	1511,09	32,27	0,00	69,61	48,39	0,00	0,00	0,00	68	1	6,89	2243,30	254,90	0,00	38,72	33,98	0,00	0,00	0,00	68	45	4	721

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.09.2020	0	3987,49	135773,25	946,88	0,00	134826,37	1944,41	164146,09	16225,00	0,00	147921,09	1182
16.10.2020	0	4019,66	137284,34	979,15	0,00	136305,19	1951,30	166389,39	16479,90	0,00	149909,49	1903
Итого:	32,17	1511,09	32,27	0,00	1478,82	6,89	2243,30	254,90	0,00	1988,40	721	

Подпись _____
 Дата 16.10.2020 9:28

Досчет отопление с 24.09.2020

АО «ОДННЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 Кумеев В. В.



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **16.09.2020** **15.10.2020**

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.8,2**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140** Сер.№ **1728**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
20.09.2020 00:00	2,28	271,85	0,02	0,00	73,49	63,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,23	0,00	22,06	19,78	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.09.2020 00:00	2,04	293,40	0,00	0,00	74,46	66,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,01	0,17	0,00	21,83	19,57	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
22.09.2020 00:00	1,97	289,13	0,00	0,00	73,48	66,17	0,00	0,00	0,00	2	0	0,00	0,00	0,16	0,00	22,98	20,81	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.09.2020 00:00	2,01	291,55	0,39	0,00	73,40	66,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,80	0,17	0,00	25,00	22,03	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.09.2020 00:00	2,43	325,18	0,08	0,00	73,38	65,01	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	132,43	0,18	0,00	27,12	27,57	0,00	0,00	0,00	68	6	0	24
25.09.2020 00:00	2,53	366,77	0,01	0,00	71,92	64,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	244,14	0,16	0,00	29,98	32,14	0,00	0,00	0,00	68	11	0	24
26.09.2020 00:00	2,45	377,95	0,01	0,00	71,57	64,75	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	242,74	0,17	0,00	28,23	29,85	0,00	0,00	0,00	68	8	0	24
27.09.2020 00:00	2,19	346,17	0,01	0,00	70,68	63,21	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	243,04	0,22	0,00	25,74	26,28	0,00	0,00	0,00	68	4	0	24
28.09.2020 00:00	3,58	365,00	0,00	0,00	72,14	61,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	244,24	0,17	0,00	36,50	43,04	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
29.09.2020 00:00	3,65	378,04	0,09	0,00	72,32	62,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	256,85	0,19	0,00	36,37	42,42	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
30.09.2020 00:00	3,72	402,79	0,01	0,00	72,41	62,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	279,27	0,18	0,00	35,97	41,92	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
01.10.2020 00:00	3,34	390,08	0,01	0,00	72,21	63,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	258,35	0,17	0,00	35,40	40,79	0,00	0,00	0,00	4	22	0	23
02.10.2020 00:00	3,27	455,34	0,01	0,00	72,34	64,90	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	277,17	0,17	0,00	33,74	38,09	0,00	0,00	0,00	68	19	0	24
03.10.2020 00:00	3,08	465,07	0,01	0,00	72,36	65,54	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	275,07	0,17	0,00	32,42	36,05	0,00	0,00	0,00	68	17	0	24
04.10.2020 00:00	3,39	457,24	0,01	0,00	72,32	64,67	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	274,67	0,20	0,00	33,55	37,86	0,00	0,00	0,00	68	18	0	24
05.10.2020 00:00	3,14	455,62	0,01	0,00	72,33	65,21	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	274,87	0,17	0,00	32,93	36,89	0,00	0,00	0,00	68	17	0	24
06.10.2020 00:00	3,18	452,70	0,01	0,00	72,37	65,09	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	275,03	0,17	0,00	33,09	37,14	0,00	0,00	0,00	68	17	0	24
07.10.2020 00:00	3,48	442,81	0,00	0,00	72,34	64,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	275,51	0,18	0,00	34,95	40,01	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
08.10.2020 00:00	3,38	457,13	0,00	0,00	72,32	64,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	275,61	0,15	0,00	34,77	39,78	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
09.10.2020 00:00	3,78	433,00	0,00	0,00	72,31	63,16	0,00	0,00	0,00	0	0	1,08	276,31	0,17	0,00	40,33	39,21	0,00	0,00	0,00	4	11	0	24
10.10.2020 00:00	3,73	406,11	0,00	0,00	72,33	62,69	0,00	0,00	0,00	0	0	1,90	277,12	0,18	0,00	43,10	36,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2020 00:00	3,64	349,02	0,01	0,00	69,86	60,38	0,00	0,00	0,00	68	1	1,85	254,39	0,20	0,00	42,94	36,63	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
12.10.2020 00:00	3,67	371,88	0,00	0,00	72,24	62,01	0,00	0,00	0,00	0	0	2,01	276,61	0,19	0,00	44,03	36,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2020 00:00	3,54	401,75	0,00	0,00	72,32	63,14	0,00	0,00	0,00	0	0	1,75	276,31	0,19	0,00	41,75	35,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.10.2020 00:00	3,10	397,61	0,01	0,00	72,44	64,40	0,00	0,00	0,00	0	0	1,27	275,91	0,17	0,00	37,42	32,60	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	3,56	384,91	0,00	0,00	72,34	62,69	0,00	0,00	0,00	0	0	1,75	276,31	0,18	0,00	41,86	35,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	80,15	10028,08	0,68	0,00	72,37	64,00	0,00	0,00	0,00	70	1	11,62	5742,74	4,65	0,00	33,62	34,00	0,00	0,00	0,00	68	272	0	623

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
20.09.2020	0	1731,50	8944,08	5,53	0,00	8938,55	5082,86	9934,16	0,00	-4851,30	1278
16.10.2020	0	1811,65	18972,16	6,21	0,00	18965,95	10825,60	9938,81	0,00	886,79	1901
Итого:	80,15	10028,08	0,68	0,00	10027,40	11,62	5742,74	4,65	0,00	5738,09	623

Отопление по среднему с 24.09.2020

Подпись _____
 Дата 16.10.2020 9:36


 АО «ОДНИЦОВСКАЯ
 ТЕПЛОСЕТЬ»
 Кумеев В. В.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.9**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6070

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Отопление период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибки прибора период	Тнар [час]	
16.09.2020 00:00	1,09	53,50	0,00	0,00	72,63	51,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,80	0,00	23,85	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.09.2020 00:00	1,04	53,39	0,00	0,00	72,24	52,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,20	0,00	24,52	20,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.09.2020 00:00	1,28	60,50	0,02	0,00	72,24	51,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,48	150,00	7,70	0,00	30,45	26,06	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.09.2020 00:00	1,05	54,41	0,00	0,00	72,19	52,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,30	0,00	31,87	22,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.09.2020 00:00	1,15	57,20	0,00	0,00	72,48	52,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,20	0,00	28,84	22,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.09.2020 00:00	1,07	52,50	0,00	0,00	73,09	52,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,10	0,00	29,43	22,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.09.2020 00:00	1,08	54,30	0,00	0,00	72,29	52,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,30	0,00	30,28	22,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.09.2020 00:00	1,09	54,20	0,00	0,00	72,32	52,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,90	0,00	30,11	22,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.09.2020 00:00	1,28	66,00	0,01	0,00	72,73	51,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,12	211,20	8,00	0,00	32,36	25,44	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
25.09.2020 00:00	1,49	73,20	0,00	0,00	71,12	50,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0,04	874,50	7,30	0,00	33,99	32,44	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2020 00:00	1,51	73,50	0,00	0,00	70,97	50,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	865,80	9,00	0,00	32,90	31,56	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2020 00:00	1,52	80,50	0,00	0,00	70,45	50,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	873,61	8,40	0,00	33,68	32,20	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2020 00:00	1,87	85,50	0,01	0,00	71,22	48,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,24	880,19	8,30	0,00	38,95	36,40	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2020 00:00	1,67	74,19	0,01	0,00	71,77	48,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	913,81	7,10	0,00	36,91	34,76	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2020 00:00	1,67	75,31	0,01	0,00	71,85	49,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0,72	907,50	6,60	0,00	37,22	34,97	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2020 00:00	1,62	73,89	0,00	0,00	71,81	49,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	917,69	6,90	0,00	36,13	34,13	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2020 00:00	1,57	73,00	0,00	0,00	71,73	49,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	906,91	6,80	0,00	35,48	33,64	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2020 00:00	1,54	71,61	0,00	0,00	71,70	49,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	916,50	6,80	0,00	34,98	33,24	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2020 00:00	1,67	76,59	0,00	0,00	71,77	49,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,75	908,41	8,40	0,00	36,60	34,54	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2020 00:00	1,60	73,20	0,01	0,00	71,65	49,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	915,00	6,70	0,00	35,06	33,27	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2020 00:00	1,68	72,70	0,00	0,00	71,71	48,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,54	907,80	7,90	0,00	35,64	33,72	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2020 00:00	1,57	69,09	0,00	0,00	71,70	48,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	916,20	6,40	0,00	34,73	33,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.10.2020 00:00	1,59	70,80	0,00	0,00	71,70	48,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,08	906,89	6,00	0,00	35,01	33,19	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2020 00:00	1,96	82,30	0,00	0,00	71,86	47,41	0,00	0,00	0,00	0	0	1,22	919,80	7,20	0,00	39,93	37,12	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.10.2020 00:00	1,87	79,11	0,00	0,00	71,85	47,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,63	912,61	7,90	0,00	38,40	35,92	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.10.2020 00:00	1,71	72,30	0,01	0,00	69,50	46,35	0,00	0,00	0,00	68	1	1,03	844,20	8,00	0,00	39,63	36,51	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.10.2020 00:00	1,78	67,50	0,00	0,00	71,47	43,56	0,00	0,00	0,00	0	0	1,19	913,80	8,30	0,00	39,98	37,11	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.10.2020 00:00	1,73	71,80	0,00	0,00	71,72	47,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	920,09	8,10	0,00	36,21	34,10	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.10.2020 00:00	1,67	71,50	0,00	0,00	71,82	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,48	909,30	7,60	0,00	35,76	33,79	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2020 00:00	1,84	77,00	0,00	0,00	71,81	47,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,07	920,41	7,70	0,00	37,62	35,26	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	45,24	2070,59	0,08	0,00	71,78	49,58	0,00	0,00	0,00	68	1	7,58	19312,20	226,90	0,00	34,22	30,82	0,00	0,00	0,00	68	0	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.09.2020	0	4149,26	142450,25	16,24	0,00	142434,01	1794,42	240253,31	14432,30	0,00	1183
16.10.2020	0	4194,50	144520,84	16,31	0,00	144504,53	1802,01	259565,52	14659,20	0,00	1903
Итого:	45,24	2070,59	0,08	0,00	2070,52	7,58	19312,20	226,90	0,00	19085,30	720

Отопление по среднему с 24.09.2020

Подпись _____

Дата 16.10.2020 10:00

АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЗЬМЕНКО



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.10
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6484

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]		
16.09.2020 00:00	0,64	39,80	0,11	0,00	72,60	56,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,83	0,00	76,53	76,53	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
17.09.2020 00:00	0,58	37,70	0,12	0,00	72,16	56,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,85	0,00	70,86	70,87	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
18.09.2020 00:00	0,82	45,50	0,11	0,00	72,17	54,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,18	0,00	81,85	81,86	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
19.09.2020 00:00	0,66	44,30	0,09	0,00	72,19	56,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,22	0,00	90,17	90,18	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
20.09.2020 00:00	0,80	52,70	0,09	0,00	72,59	57,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,90	0,00	77,30	77,31	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
21.09.2020 00:00	0,63	39,00	0,09	0,00	73,05	56,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,62	0,00	74,32	74,33	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
22.09.2020 00:00	0,68	42,00	0,10	0,00	72,26	56,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,46	0,00	87,07	87,07	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
23.09.2020 00:00	0,70	43,09	0,11	0,00	72,30	56,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,92	0,00	77,42	77,43	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
24.09.2020 00:00	0,63	47,41	0,12	0,00	72,72	57,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,66	0,00	79,28	79,29	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
25.09.2020 00:00	0,67	49,09	0,04	0,00	70,83	57,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,24	0,00	78,51	78,52	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
26.09.2020 00:00	0,63	47,41	0,19	0,00	70,69	56,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,60	0,00	82,38	81,45	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
27.09.2020 00:00	0,71	60,00	0,27	0,00	70,19	57,30	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	8,23	0,00	79,56	79,57	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
28.09.2020 00:00	1,03	57,91	0,20	0,00	70,92	54,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,57	0,00	79,79	79,80	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
29.09.2020 00:00	1,31	64,09	0,19	0,00	71,74	50,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,77	0,00	87,00	87,01	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
30.09.2020 00:00	1,23	63,59	0,17	0,00	71,81	52,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,09	0,00	72,43	72,43	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
01.10.2020 00:00	0,94	54,20	0,12	0,00	71,61	54,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,87	0,00	86,71	86,71	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
02.10.2020 00:00	0,82	52,61	0,25	0,00	71,45	56,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,19	0,00	77,69	77,70	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
03.10.2020 00:00	0,61	46,50	0,13	0,00	71,45	57,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,51	0,00	87,20	87,21	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
04.10.2020 00:00	0,86	54,69	0,13	0,00	71,52	56,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,21	0,00	77,42	77,42	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
05.10.2020 00:00	0,60	43,70	0,13	0,00	71,32	57,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,18	0,00	81,16	81,17	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
06.10.2020 00:00	1,07	57,11	0,11	0,00	71,54	53,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,87	0,00	86,91	86,91	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
07.10.2020 00:00	1,58	70,69	0,12	0,00	71,86	48,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,53	0,00	82,41	82,41	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
08.10.2020 00:00	1,52	68,20	0,11	0,00	71,82	48,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,75	0,00	71,16	71,16	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
09.10.2020 00:00	1,56	69,11	0,13	0,00	71,85	48,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,43	0,00	80,69	80,70	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
10.10.2020 00:00	1,53	67,19	0,13	0,00	71,87	48,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,90	0,00	77,39	77,40	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
11.10.2020 00:00	1,53	69,81	0,11	0,00	69,26	48,25	0,00	0,00	0,00	68	2	0,00	0,00	7,89	0,00	73,27	73,27	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
12.10.2020 00:00	1,56	68,09	0,12	0,00	71,75	47,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,92	0,00	76,31	76,32	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
13.10.2020 00:00	1,56	69,20	0,11	0,00	71,84	48,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,13	0,00	82,81	82,82	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
14.10.2020 00:00	1,50	65,89	0,11	0,00	71,91	48,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,23	0,00	86,47	86,48	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
15.10.2020 00:00	1,54	68,81	0,12	0,00	71,85	48,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,11	0,00	78,19	78,20	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
Итого:	30,48	1659,41	3,92	0,00	71,70	53,55	0,00	0,00	0,00	68	2	0,00	0,00	208,87	0,00	80,01	79,98	0,00	0,00	0,00	70	717	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.09.2020	0	3666,37	158038,53	39,98	0,00	157998,56	0,00	0,00	14055,17	0,00	-14055,17	1183
16.10.2020	0	3696,85	159697,94	43,90	0,00	159654,04	0,00	0,00	14264,03	0,00	-14264,03	1903
Итого:	30,48	1659,41	3,92	0,00	1655,48	0,00	0,00	208,87	0,00	-208,87	720	

Подпись _____
 Дата 16.10.2020 9:44

АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 Кумаров В. В.



Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.09.2020 15.10.2020

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая ул., д1
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 1949

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
WriteDay	Henergy1	Volume1	Volume2	Volume3	Temper1	Temper2	Temper1	Pressure1	ressure2	SysErr1	TimeErr1	Henergy2	Volume4	Volume5	Volume6	Temper3	Temper4	Temper2	ressure3	ressure4	ysErr2	TimeErr2	DevErr	WorkTime
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	#ЗНАЧ!	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	#####	0	#ЗНАЧ!	0

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
					0,00					0,00	
					0,00					0,00	
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Подпись _____

Дата 16.10.2020 12:39

Не рабочий УУТЭ по среднему