ТЕПЛОМЕР www.teplomer.net
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ Мытищинская Теплосеть ISO 9001

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.03.2021** **13.04.2021**

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая ул., д1**
Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 1949

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tдоп [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tгвс [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.03.2021 00:00	8,49	253,16	0,12	0,00	83,03	48,34	0,00	0,00	0,00	0	0	5,50	415,13	27,73	0,00	60,37	46,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.03.2021 00:00	7,64	229,37	0,04	0,00	81,12	46,85	0,00	0,00	0,00	0	0	4,89	415,55	23,22	0,00	56,64	44,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.03.2021 00:00	6,14	224,97	0,33	0,00	70,76	42,88	0,00	0,00	0,00	64	0	3,59	413,81	23,52	0,00	48,71	39,64	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.03.2021 00:00	7,36	208,16	0,00	0,00	83,93	47,44	0,00	0,00	0,00	0	0	4,48	415,31	21,42	0,00	53,44	42,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.03.2021 00:00	7,45	205,81	0,00	0,00	85,35	47,87	0,00	0,00	0,00	0	0	4,65	414,84	20,22	0,00	55,09	43,79	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.03.2021 00:00	7,75	206,70	0,08	0,00	86,55	47,86	0,00	0,00	0,00	0	0	4,91	415,22	20,82	0,00	56,52	44,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.03.2021 00:00	9,16	224,08	0,08	0,00	92,52	50,20	0,00	0,00	0,00	0	0	6,10	415,31	24,22	0,00	64,16	49,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.03.2021 00:00	8,84	221,25	0,08	0,00	91,31	49,98	0,00	0,00	0,00	0	0	5,77	414,66	25,02	0,00	62,61	48,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.03.2021 00:00	7,51	203,28	0,04	0,00	86,13	47,90	0,00	0,00	0,00	0	0	4,72	413,91	20,52	0,00	55,95	44,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.03.2021 00:00	7,98	209,24	0,08	0,00	88,26	48,95	0,00	0,00	0,00	0	0	5,20	414,19	20,52	0,00	58,75	46,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.03.2021 00:00	8,04	224,11	0,26	0,00	87,30	50,11	0,00	0,00	0,00	0	0	5,14	414,28	22,82	0,00	58,72	46,19	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.03.2021 00:00	6,85	203,87	0,00	0,00	83,23	48,40	0,00	0,00	0,00	0	0	4,12	413,63	19,42	0,00	52,83	42,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.03.2021 00:00	6,31	182,46	0,00	0,00	82,63	46,29	0,00	0,00	0,00	0	0	4,00	413,25	16,82	0,00	52,21	42,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.03.2021 00:00	6,65	196,25	0,00	0,00	81,01	45,99	0,00	0,00	0,00	0	0	3,76	413,25	22,82	0,00	50,53	41,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.03.2021 00:00	7,38	203,06	0,16	0,00	84,26	46,64	0,00	0,00	0,00	0	0	4,29	413,34	26,53	0,00	54,24	43,78	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.03.2021 00:00	6,80	195,27	0,00	0,00	82,77	46,75	0,00	0,00	0,00	0	0	4,03	412,78	20,02	0,00	52,37	42,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.03.2021 00:00	7,05	198,40	0,04	0,00	83,64	46,86	0,00	0,00	0,00	0	0	4,22	412,88	21,02	0,00	53,37	43,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
31.03.2021 00:00	6,58	197,42	0,00	0,00	80,60	46,21	0,00	0,00	0,00	0	0	3,72	412,41	21,52	0,00	49,89	40,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.04.2021 00:00	6,49	194,39	0,04	0,00	80,59	46,11	0,00	0,00	0,00	0	0	3,67	413,25	21,52	0,00	49,97	41,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.04.2021 00:00	6,53	192,73	0,00	0,00	81,31	46,31	0,00	0,00	0,00	0	0	3,78	412,78	20,12	0,00	50,77	41,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.04.2021 00:00	7,08	197,52	0,00	0,00	83,38	46,27	0,00	0,00	0,00	0	0	4,16	413,06	23,32	0,00	53,15	43,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.04.2021 00:00	6,93	197,23	0,04	0,00	82,45	46,10	0,00	0,00	0,00	0	0	3,96	412,59	24,12	0,00	51,98	42,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.04.2021 00:00	6,82	195,18	0,04	0,00	82,18	46,01	0,00	0,00	0,00	0	0	3,93	412,78	23,02	0,00	51,54	41,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.04.2021 00:00	6,62	192,93	0,00	0,00	82,01	46,45	0,00	0,00	0,00	0	0	3,86	413,06	20,92	0,00	51,51	42,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.04.2021 00:00	6,42	194,49	0,04	0,00	80,43	46,34	0,00	0,00	0,00	0	0	3,60	412,78	22,42	0,00	49,94	41,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.04.2021 00:00	6,71	193,61	0,03	0,00	81,96	46,21	0,00	0,00	0,00	0	0	3,91	412,97	21,42	0,00	51,36	41,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.04.2021 00:00	6,87	195,17	0,01	0,00	82,68	46,25	0,00	0,00	0,00	0	0	4,04	412,69	22,12	0,00	52,19	42,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.04.2021 00:00	6,83	197,32	0,04	0,00	81,98	46,13	0,00	0,00	0,00	0	0	3,91	412,97	23,92	0,00	51,56	42,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.04.2021 00:00	5,47	167,82	0,24	0,00	80,44	47,18	0,00	0,00	0,00	0	0	2,50	412,22	25,12	0,00	41,89	35,73	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.04.2021 00:00	6,19	189,44	0,08	0,00	80,46	46,83	0,00	0,00	0,00	0	0	3,48	413,16	20,92	0,00	49,57	41,10	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.04.2021 00:00	4,49	138,48	0,16	0,00	81,54	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,70	411,75	22,72	0,00	37,78	33,55	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	217,43	6233,18	2,03	0,00	83,09	47,09	0,00	0,00	0,00	64	0	129,58	12819,80	689,87	0,00	52,89	42,70	0,00	0,00	0,00	64	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.03.2021	0	1487,34	41121,30	3,73	0,00	41117,57		945,94	74155,16	5719,23	0,00	68435,93	1043
14.04.2021	0	1704,78	47354,48	5,76	0,00	47348,73		1075,52	86974,96	6409,10	0,00	80565,86	1787
	Итого:	217,43	6233,18	2,03	0,00	6231,15		129,58	12819,80	689,87	0,00	12129,93	744

Подпись _____

Дата 14.04.2021 14:41

АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
КУЛЕВ В.В.