

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.06.2020 15.07.2020

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.8/2  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net


Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5532

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.06.2020 00:00	0,90	89,09	0,06	0,00	72,34	61,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,60	0,00	26,72	28,58	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
17.06.2020 00:00	0,89	86,61	0,04	0,00	72,38	61,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,00	0,00	27,11	28,81	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
18.06.2020 00:00	0,86	85,89	0,03	0,00	72,38	61,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,40	0,00	28,10	29,90	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
19.06.2020 00:00	0,83	84,81	0,03	0,00	72,39	61,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,11	5,80	0,00	28,26	29,89	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
20.06.2020 00:00	0,87	83,50	0,00	0,00	72,55	61,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,70	0,00	27,60	29,06	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
21.06.2020 00:00	0,88	82,30	0,05	0,00	72,60	61,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,80	0,00	27,14	28,90	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
22.06.2020 00:00	0,88	88,09	0,06	0,00	72,33	61,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,70	0,00	26,41	28,29	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
23.06.2020 00:00	0,86	88,20	0,05	0,00	72,40	62,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,80	0,00	26,64	28,63	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
24.06.2020 00:00	0,94	86,41	0,05	0,00	72,48	61,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,20	0,00	26,90	28,82	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
25.06.2020 00:00	0,92	89,50	0,05	0,00	72,37	61,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,50	0,00	27,17	29,12	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
26.06.2020 00:00	0,89	87,19	0,04	0,00	72,40	61,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,20	0,00	27,49	29,42	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
27.06.2020 00:00	0,93	84,70	0,04	0,00	72,56	61,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,20	0,00	28,23	30,08	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
28.06.2020 00:00	0,90	84,91	0,05	0,00	72,63	61,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,60	0,00	28,52	30,45	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
29.06.2020 00:00	0,82	81,39	0,05	0,00	72,50	61,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,60	0,00	27,64	29,56	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
30.06.2020 00:00	0,92	89,31	0,05	0,00	72,47	61,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,30	0,00	26,93	28,79	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
01.07.2020 00:00	0,96	87,59	0,05	0,00	72,61	61,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,30	0,00	27,56	29,55	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
02.07.2020 00:00	0,28	32,80	0,58	0,00	44,06	45,54	0,00	0,00	0,00	68	12	0,00	0,00	4,80	0,00	25,14	26,48	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
03.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	32,71	0,00	0,00	0,00	4	24	0,00	0,00	3,20	0,00	22,78	22,96	0,00	0,00	0,00	68	15	8	24
04.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	27,06	0,00	0,00	0,00	4	24	0,00	0,00	3,00	0,00	21,14	21,56	0,00	0,00	0,00	68	23	8	24
05.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	23,64	0,00	0,00	0,00	4	24	0,00	0,00	3,00	0,00	20,54	20,67	0,00	0,00	0,00	68	20	8	24
06.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	21,28	0,00	0,00	0,00	4	24	0,00	0,00	2,00	0,00	19,96	20,29	0,00	0,00	0,00	68	22	8	24
07.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33	0,00	0,00	0,00	68	11	0,00	0,00	2,50	0,00	20,90	20,75	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
08.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	19,94	0,00	0,00	0,00	68	16	0,00	0,00	2,70	0,00	20,32	20,15	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
09.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,59	0,00	17,98	20,37	0,00	0,00	0,00	4	24	0,00	0,09	2,10	0,00	20,11	20,16	0,00	0,00	0,00	68	7	8	24
10.07.2020 00:00	0,42	50,11	0,94	0,00	42,27	36,43	0,00	0,00	0,00	68	9	0,00	0,30	4,70	0,00	26,58	25,89	0,00	0,00	0,00	68	17	8	24
11.07.2020 00:00	0,79	60,00	0,00	0,00	72,98	59,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,00	0,00	34,33	26,12	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
12.07.2020 00:00	0,78	59,00	0,00	0,00	73,01	59,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,10	0,00	36,39	28,54	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
13.07.2020 00:00	0,79	54,30	0,00	0,00	73,47	58,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,40	0,00	36,52	28,74	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
14.07.2020 00:00	0,81	57,20	0,00	0,00	73,22	58,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,60	0,00	36,38	28,95	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
15.07.2020 00:00	0,79	61,69	0,00	0,00	72,63	59,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,10	0,00	35,96	28,35	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
Итого:	18,91	1754,59	2,82	0,00	58,28	50,92	0,00	0,00	0,00	68	168	0,00	0,50	170,90	0,00	27,18	26,92	0,00	0,00	0,00	68	512	8	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.06.2020	0	3937,77	132051,05	914,44	0,00	131136,61					
16.07.2020	0	3956,68	133805,64	917,26	0,00	132888,39	1944,41	164136,09	15711,90	0,00	43838
Итого:	18,91	1754,59	2,82	0,00	1751,78	0,00	0,50	170,90	0,00	-170,40	720

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 17.07.2020 9:49


 АО «ОДНИЦОВСКАЯ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»  
 МУТАЕВ Р. В.