

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **16.05.2020** **15.06.2020**

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.5
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5682

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trvc [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]		
										код	период										код	период		прибора	
16.05.2020 00:00	2,87	176,50	0,00	0,00	75,57	58,93	0,00	0,46	0,52	0	0	0,00	0,00	38,20	0,00	30,06	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4	25	8	25
17.05.2020 00:00	2,73	174,59	0,00	0,00	74,93	58,89	0,00	0,46	0,53	0	0	0,00	0,00	37,50	0,00	32,07	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
18.05.2020 00:00	2,79	185,72	0,00	0,00	75,47	60,15	0,00	0,46	0,53	0	0	0,00	0,00	35,80	0,00	32,71	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
19.05.2020 00:00	2,75	161,28	0,00	0,00	76,55	58,60	0,00	0,47	0,52	0	0	0,00	0,00	37,00	0,00	30,36	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
20.05.2020 00:00	2,73	164,81	0,00	0,00	76,63	58,94	0,00	0,47	0,52	0	0	0,00	0,00	35,80	0,00	31,82	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
21.05.2020 00:00	3,63	204,09	0,29	0,00	76,21	58,87	0,00	0,47	0,53	0	0	0,77	167,00	37,70	0,00	31,81	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68	17	8	24
22.05.2020 00:00	7,03	308,81	0,07	0,00	75,55	52,03	0,00	0,45	0,53	0	0	4,53	553,56	34,50	0,00	53,31	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
23.05.2020 00:00	7,14	311,19	0,09	0,00	76,34	52,60	0,00	0,46	0,54	0	0	4,62	555,25	37,41	0,00	54,06	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
24.05.2020 00:00	7,35	319,31	0,04	0,00	76,98	53,20	0,00	0,46	0,54	0	0	4,53	553,25	39,59	0,00	54,97	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
25.05.2020 00:00	7,10	333,09	0,04	0,00	75,99	54,08	0,00	0,46	0,55	0	0	4,36	554,75	35,60	0,00	55,43	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
26.05.2020 00:00	7,15	350,31	0,04	0,00	76,14	55,14	0,00	0,47	0,55	0	0	4,41	550,19	34,90	0,00	56,75	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
27.05.2020 00:00	4,43	252,50	0,04	0,00	74,44	56,92	0,00	0,46	0,54	0	0	1,77	246,00	33,70	0,00	38,99	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68	13	8	24
28.05.2020 00:00	2,79	211,50	0,01	0,00	76,08	62,38	0,00	0,47	0,54	0	0	0,00	0,06	35,60	0,00	21,92	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
29.05.2020 00:00	2,57	200,50	0,00	0,00	73,58	60,21	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,13	33,40	0,00	22,03	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
30.05.2020 00:00	2,57	196,78	0,01	0,00	73,16	59,54	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,00	33,90	0,00	22,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
31.05.2020 00:00	2,65	195,09	0,01	0,00	72,74	58,49	0,00	0,44	0,52	0	0	0,00	0,00	37,70	0,00	21,56	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
01.06.2020 00:00	2,71	193,91	0,01	0,00	72,69	58,19	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,00	37,90	0,00	20,03	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
02.06.2020 00:00	2,63	195,41	0,01	0,00	73,10	59,11	0,00	0,44	0,52	0	0	0,00	0,00	34,00	0,00	19,17	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
03.06.2020 00:00	2,66	198,81	0,02	0,00	73,05	59,12	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,00	35,20	0,00	19,02	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
04.06.2020 00:00	2,72	196,88	0,02	0,00	73,08	58,73	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,13	37,90	0,00	20,17	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
05.06.2020 00:00	2,69	200,50	0,00	0,00	73,32	59,32	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,00	36,30	0,00	20,20	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
06.06.2020 00:00	2,57	203,00	0,01	0,00	73,39	60,21	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,00	32,30	0,00	20,65	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
07.06.2020 00:00	2,65	204,22	0,01	0,00	73,46	59,87	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,00	35,80	0,00	21,54	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
08.06.2020 00:00	2,57	206,69	0,00	0,00	73,31	60,37	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,00	33,90	0,00	22,25	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
09.06.2020 00:00	2,51	208,09	0,00	0,00	73,38	60,84	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,00	32,60	0,00	22,98	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
10.06.2020 00:00	2,41	211,13	0,00	0,00	73,43	61,55	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,00	29,00	0,00	23,49	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
11.06.2020 00:00	2,44	211,88	0,00	0,00	73,43	61,45	0,00	0,45	0,53	0	0	0,00	0,00	30,50	0,00	23,52	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
12.06.2020 00:00	2,38	214,00	0,01	0,00	73,65	62,08	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,06	27,70	0,00	23,97	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
13.06.2020 00:00	2,36	211,00	0,01	0,00	73,60	61,92	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,00	26,90	0,00	23,04	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
14.06.2020 00:00	2,52	209,63	0,00	0,00	73,66	61,06	0,00	0,45	0,53	0	0	0,00	0,00	32,40	0,00	22,29	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
15.06.2020 00:00	2,45	209,69	0,00	0,00	73,47	61,35	0,00	0,45	0,53	0	0	0,00	0,00	29,20	0,00	22,57	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
Итого:	106,53	6820,91	0,73	0,00	74,40	58,84	0,00	14,08	16,37	0	0	24,98	3180,38	1069,91	0,00	29,51	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68	607	8	745

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.05.2020	0	10846,78	388099,06	206,10	0,00	387892,96					48396
16.06.2020	0	10953,31	394919,97	206,83	0,00	394713,14					49141
Итого:		106,53	6820,91	0,73	0,00	6820,18	24,98	3180,38	1069,91	0,00	2110,47

Подпись _____
 Дата 16.06.2020 16:37

