

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **16.05.2020** **15.06.2020**

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.3**  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140 М** Сер.№ **5840**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Tнар [час]
16.05.2020 00:00	3,18	337,09	1,00	0,00	75,88	65,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,89	36,80	0,00	20,60	20,81	0,00	0,00	0,00	4	25	0	25
17.05.2020 00:00	3,07	309,41	0,70	0,00	75,16	64,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,61	37,20	0,00	20,56	20,74	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.05.2020 00:00	2,98	317,69	0,10	0,00	75,73	65,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,59	32,30	0,00	20,38	20,51	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
19.05.2020 00:00	3,05	349,61	1,90	0,00	76,91	67,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,80	32,90	0,00	19,61	19,93	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.05.2020 00:00	3,08	341,00	0,20	0,00	76,91	67,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,50	33,50	0,00	19,55	19,72	0,00	0,00	0,00	68	20	0	24
21.05.2020 00:00	5,20	396,80	1,10	0,00	76,46	62,94	0,00	0,00	0,00	0	0	2,18	224,11	36,30	0,00	32,95	28,11	0,00	0,00	0,00	68	4	0	24
22.05.2020 00:00	7,07	399,70	1,60	0,00	75,62	57,25	0,00	0,00	0,00	0	0	4,49	465,20	35,60	0,00	49,34	39,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.05.2020 00:00	7,09	400,70	1,00	0,00	76,36	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4,41	466,50	36,70	0,00	49,35	39,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.05.2020 00:00	6,89	401,30	0,90	0,00	76,96	59,18	0,00	0,00	0,00	0	0	4,00	466,09	38,70	0,00	47,49	38,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.05.2020 00:00	5,77	395,30	1,20	0,00	75,96	60,96	0,00	0,00	0,00	0	0	2,94	464,91	34,30	0,00	42,20	35,83	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.05.2020 00:00	5,31	400,80	1,10	0,00	76,09	62,45	0,00	0,00	0,00	0	0	1,91	463,30	35,60	0,00	38,93	33,83	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.05.2020 00:00	4,20	331,91	0,40	0,00	74,47	61,52	0,00	0,00	0,00	0	0	1,34	228,39	35,10	0,00	33,06	30,41	0,00	0,00	0,00	68	12	0	24
28.05.2020 00:00	3,03	323,50	0,10	0,00	76,17	66,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,41	34,20	0,00	22,64	23,42	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
29.05.2020 00:00	2,95	302,30	0,00	0,00	73,74	63,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	6,41	36,70	0,00	22,43	22,98	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
30.05.2020 00:00	2,94	295,59	0,00	0,00	73,28	62,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,00	38,10	0,00	22,49	23,17	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
31.05.2020 00:00	2,88	292,00	0,00	0,00	72,89	62,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	6,19	37,40	0,00	21,87	22,38	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
01.06.2020 00:00	2,91	290,20	0,00	0,00	72,88	62,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,11	37,10	0,00	20,73	21,30	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
02.06.2020 00:00	2,91	292,80	0,00	0,00	73,30	62,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,30	36,40	0,00	20,32	20,92	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
03.06.2020 00:00	2,97	298,91	0,00	0,00	73,22	62,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,09	38,50	0,00	20,22	20,88	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
04.06.2020 00:00	2,99	295,09	0,00	0,00	73,23	62,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,31	39,10	0,00	20,78	21,45	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
05.06.2020 00:00	2,85	301,61	0,00	0,00	73,48	63,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,89	33,70	0,00	20,84	21,59	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
06.06.2020 00:00	2,93	306,39	0,00	0,00	73,52	63,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,20	36,70	0,00	21,30	22,12	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
07.06.2020 00:00	2,94	308,41	0,00	0,00	73,56	63,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,30	37,80	0,00	22,38	23,22	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
08.06.2020 00:00	2,80	310,59	0,00	0,00	73,40	63,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,30	34,10	0,00	23,62	24,56	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
09.06.2020 00:00	2,83	313,61	0,00	0,00	73,46	64,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,91	35,00	0,00	24,77	25,73	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
10.06.2020 00:00	2,77	320,30	0,00	0,00	73,48	64,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,70	33,30	0,00	25,39	26,23	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
11.06.2020 00:00	2,77	322,80	0,00	0,00	73,46	64,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,00	33,40	0,00	25,30	26,12	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
12.06.2020 00:00	2,68	326,50	0,00	0,00	73,68	65,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,20	30,60	0,00	25,85	26,65	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
13.06.2020 00:00	2,64	320,91	0,00	0,00	73,66	65,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,59	29,30	0,00	24,50	25,21	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
14.06.2020 00:00	2,82	318,39	0,00	0,00	73,70	64,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,70	34,60	0,00	24,07	24,88	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
15.06.2020 00:00	2,74	318,70	0,00	0,00	73,51	64,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,70	32,10	0,00	24,39	25,25	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
Итого:	111,22	10239,89	11,30	0,00	74,52	63,42	0,00	0,00	0,00	0	0	21,26	2894,20	1093,10	0,00	26,71	25,68	0,00	0,00	0,00	68	589	0	745

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Tнар [час]	
16.05.2020	0	4271,37	181102,88	226,20	0,00	180876,67	2682,34	183993,95	17724,60	0,00	166269,35	13304
16.06.2020	0	4382,58	191342,77	237,50	0,00	191105,27	2703,60	186888,16	18817,70	0,00	168070,46	14049
Итого:	111,22	10239,89	11,30	0,00	10228,59	21,26	2894,20	1093,10	0,00	1801,10	745	

Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата 16.06.2020 14:22

АО «ОДННЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»  
 КУМБАРОВ Е.  
