

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.10.2020 15.11.2020

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.1  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6389

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.10.2020 00:00	4,28	246,80	0,00	0,00	72,82	54,06	0,00	0,00	0,00	0	0	4,14	832,48	14,90	0,00	43,23	38,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.10.2020 00:00	4,65	212,41	0,00	0,00	75,24	52,37	0,00	0,00	0,00	0	0	4,32	833,34	18,60	0,00	43,23	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.10.2020 00:00	4,63	191,70	84,10	0,00	74,36	48,83	0,00	0,00	0,00	0	0	4,37	834,70	20,20	0,00	43,25	37,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.10.2020 00:00	4,85	221,50	0,30	0,00	76,04	53,27	0,00	0,00	0,00	0	0	4,57	835,89	17,80	0,00	43,35	37,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.10.2020 00:00	4,88	233,20	0,40	0,00	77,99	55,92	0,00	0,00	0,00	0	0	4,67	836,91	16,20	0,00	43,12	37,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.10.2020 00:00	4,96	221,19	1,80	0,00	78,07	54,69	0,00	0,00	0,00	0	0	4,75	835,89	17,00	0,00	43,15	37,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.10.2020 00:00	4,90	218,70	0,30	0,00	75,57	52,26	0,00	0,00	0,00	0	0	4,66	836,91	18,50	0,00	43,22	37,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.10.2020 00:00	4,53	223,80	3,90	0,00	71,44	48,87	0,00	0,00	0,00	0	0	4,47	836,41	18,10	0,00	43,43	38,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.10.2020 00:00	4,45	165,41	0,00	0,00	71,36	43,74	0,00	0,00	0,00	0	0	4,37	836,22	20,40	0,00	43,32	38,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.10.2020 00:00	4,51	158,30	0,00	0,00	72,68	43,24	0,00	0,00	0,00	0	0	4,48	835,89	21,60	0,00	43,25	37,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.10.2020 00:00	4,35	160,30	0,30	0,00	71,91	43,82	0,00	0,00	0,00	0	0	4,48	836,58	18,20	0,00	43,39	37,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.10.2020 00:00	4,32	146,41	0,00	0,00	74,22	43,27	0,00	0,00	0,00	0	0	4,43	836,23	16,70	0,00	43,37	38,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.10.2020 00:00	4,52	147,50	0,00	0,00	74,51	42,61	0,00	0,00	0,00	0	0	4,42	835,72	21,00	0,00	43,37	38,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.10.2020 00:00	4,43	147,80	0,00	0,00	74,18	42,85	0,00	0,00	0,00	0	0	4,45	836,06	19,30	0,00	43,18	37,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.10.2020 00:00	4,60	139,00	0,30	0,00	75,96	41,94	0,00	0,00	0,00	0	0	4,61	836,39	21,10	0,00	43,24	37,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
31.10.2020 00:00	4,67	183,91	0,00	0,00	73,55	46,12	0,00	0,00	0,00	0	0	4,64	836,23	19,60	0,00	43,26	37,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.11.2020 00:00	5,00	270,39	0,00	0,00	74,42	54,12	0,00	0,00	0,00	0	0	4,62	836,06	21,40	0,00	43,22	37,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.11.2020 00:00	4,84	280,20	0,30	0,00	74,36	56,06	0,00	0,00	0,00	0	0	4,53	836,91	17,40	0,00	43,17	37,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.11.2020 00:00	4,83	236,61	0,00	0,00	72,79	49,66	0,00	0,00	0,00	0	0	5,10	836,73	15,90	0,00	45,53	39,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.11.2020 00:00	5,18	209,59	0,00	0,00	71,55	45,98	0,00	0,00	0,00	0	0	5,38	837,08	21,40	0,00	47,03	40,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.11.2020 00:00	5,14	292,59	0,00	0,00	73,03	54,31	0,00	0,00	0,00	0	0	5,30	837,25	16,90	0,00	46,92	40,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.11.2020 00:00	5,21	304,11	0,30	0,00	74,50	56,20	0,00	0,00	0,00	0	0	5,39	836,41	16,20	0,00	46,99	40,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.11.2020 00:00	5,14	293,09	0,60	0,00	74,29	54,82	0,00	0,00	0,00	0	0	5,41	837,41	17,00	0,00	46,82	40,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.11.2020 00:00	5,18	270,41	0,80	0,00	72,86	50,96	0,00	0,00	0,00	0	0	5,33	837,09	21,20	0,00	46,93	40,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.11.2020 00:00	5,95	242,09	0,60	0,00	81,71	53,42	0,00	0,00	0,00	0	0	6,74	838,28	18,40	0,00	51,41	43,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.11.2020 00:00	5,91	175,50	2,00	0,00	81,39	46,44	0,00	0,00	0,00	0	0	7,02	835,38	17,80	0,00	52,95	44,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.11.2020 00:00	6,07	166,91	1,50	0,00	84,69	46,94	0,00	0,00	0,00	0	0	6,94	837,75	17,80	0,00	52,55	44,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.11.2020 00:00	6,32	171,50	3,40	0,00	86,01	47,60	0,00	0,00	0,00	0	0	7,23	838,09	18,70	0,00	53,98	45,21	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.11.2020 00:00	5,77	178,00	1,80	0,00	80,76	47,32	0,00	0,00	0,00	0	0	6,29	837,25	18,50	0,00	50,70	43,06	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.11.2020 00:00	5,87	182,19	1,30	0,00	80,92	47,37	0,00	0,00	0,00	0	0	6,24	836,06	20,60	0,00	50,38	42,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.11.2020 00:00	6,36	178,70	2,10	0,00	83,62	46,86	0,00	0,00	0,00	0	0	6,88	836,41	23,10	0,00	52,77	44,42	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	156,32	6469,80	106,10	0,00	76,03	49,22	0,00	0,00	0,00	0	0	160,21	25926,02	581,50	0,00	45,93	39,67	0,00	0,00	0,00	64	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.10.2020	0	3405,36	151175,73	1916,60	0,00	149259,13					
16.11.2020	0	3561,67	157645,53	2022,70	0,00	155622,83	2148,96	244546,30	14121,80	0,00	230424,50
Итого:		156,32	6469,80	106,10	0,00	6363,70	160,21	25926,02	581,50	0,00	25344,52

Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата 16.11.2020 15:39

Отопление по среднему не кор. работа расходомера V4

