

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.10.2020 15.11.2020

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.10
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6484

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка прибора	Tнар [час]	
16.10.2020 00:00	1,87	79,59	0,11	0,00	73,11	48,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,97	0,00	86,38	86,39	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
17.10.2020 00:00	2,14	86,20	0,12	0,00	75,74	50,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,42	0,00	79,32	79,32	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
18.10.2020 00:00	2,29	94,70	0,11	0,00	75,07	50,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,48	0,00	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
19.10.2020 00:00	2,22	87,50	0,11	0,00	76,52	50,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,84	0,00	79,18	79,19	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
20.10.2020 00:00	2,40	90,69	0,12	0,00	78,50	51,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,43	0,00	77,32	77,33	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
21.10.2020 00:00	2,42	90,70	0,12	0,00	78,66	51,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,65	0,00	73,63	73,64	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
22.10.2020 00:00	2,13	82,50	0,12	0,00	76,12	49,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,90	0,00	82,96	82,96	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
23.10.2020 00:00	1,67	74,00	0,10	0,00	71,90	48,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,13	0,00	81,22	81,23	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
24.10.2020 00:00	1,63	70,91	0,10	0,00	71,96	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,67	0,00	83,79	83,80	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
25.10.2020 00:00	1,87	79,30	0,11	0,00	73,42	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,12	0,00	77,31	77,31	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
26.10.2020 00:00	1,75	75,89	0,10	0,00	72,53	48,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,24	0,00	78,86	78,87	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
27.10.2020 00:00	1,82	72,91	0,11	0,00	74,96	48,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,98	0,00	84,94	84,94	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
28.10.2020 00:00	1,92	76,91	0,11	0,00	75,22	49,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,66	0,00	86,12	86,13	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
29.10.2020 00:00	1,93	78,19	0,11	0,00	74,95	48,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,91	0,00	81,72	81,72	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
30.10.2020 00:00	2,05	79,70	0,12	0,00	76,81	50,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,84	0,00	85,94	85,94	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
31.10.2020 00:00	2,02	84,20	0,11	0,00	74,25	48,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,39	0,00	71,88	71,89	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
01.11.2020 00:00	1,99	78,80	0,11	0,00	74,78	48,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,32	0,00	72,46	72,47	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
02.11.2020 00:00	1,93	77,91	0,11	0,00	74,67	48,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,84	0,00	77,80	77,81	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
03.11.2020 00:00	1,84	76,80	0,11	0,00	73,26	48,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,97	0,00	84,62	84,63	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
04.11.2020 00:00	1,89	83,59	0,11	0,00	72,13	48,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,29	0,00	76,61	76,62	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
05.11.2020 00:00	1,90	80,61	0,11	0,00	73,31	48,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,60	0,00	90,07	90,08	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
06.11.2020 00:00	2,01	83,39	0,11	0,00	74,82	49,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,28	0,00	76,29	76,30	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
07.11.2020 00:00	2,01	83,20	0,11	0,00	74,68	49,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,02	0,00	77,99	78,00	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
08.11.2020 00:00	2,02	87,20	0,11	0,00	73,36	48,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,65	0,00	78,35	78,35	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
09.11.2020 00:00	2,61	94,80	0,10	0,00	82,34	53,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,63	0,00	79,87	79,88	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
10.11.2020 00:00	2,45	87,30	0,10	0,00	82,30	52,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,84	0,00	75,85	75,85	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
11.11.2020 00:00	2,69	90,00	0,11	0,00	85,61	54,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,79	0,00	87,26	87,26	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
12.11.2020 00:00	2,64	85,00	0,12	0,00	87,07	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,58	0,00	74,30	74,31	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
13.11.2020 00:00	2,32	81,81	0,10	0,00	81,59	51,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,82	0,00	81,02	81,03	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
14.11.2020 00:00	2,33	81,80	0,10	0,00	81,65	51,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6,54	0,00	78,50	78,51	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
15.11.2020 00:00	2,55	85,39	0,10	0,00	84,42	52,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,68	0,00	83,81	83,82	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
Итого:	65,29	2561,48	3,40	0,00	76,64	50,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	220,47	0,00	80,13	80,14	0,00	0,00	0,00	70	741	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Tнар [час]
16.10.2020	0	3696,85	159697,94	43,90	0,00	159654,04	0,00	0,00	14264,03	0,00	1903
16.11.2020	0	3762,15	162259,42	47,30	0,00	162212,12	0,00	0,00	14484,50	0,00	2647
Итого:	65,29	2561,48	3,40	0,00	2558,08	0,00	0,00	220,47	0,00	-220,47	744

Подпись _____

Дата 16.11.2020 9:54

АО «ОДННОВСКАЯ
 ТЕПЛОСЕТЬ»
 Юмев В. В.