

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.12.2020 13.01.2021

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.10
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6484

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
14.12.2020 00:00	3,60	105,00	0,12	0,00	94,14	58,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,64	0,00	75,96	75,96	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
15.12.2020 00:00	3,40	97,30	0,12	0,00	93,58	56,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,67	0,00	73,72	73,73	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
16.12.2020 00:00	3,41	99,61	0,11	0,00	92,88	56,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,46	0,00	74,24	74,25	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
17.12.2020 00:00	3,02	97,30	0,10	0,00	86,83	54,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,20	0,00	83,03	83,04	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
18.12.2020 00:00	3,02	92,91	0,10	0,00	88,28	54,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,11	0,00	79,22	79,23	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
19.12.2020 00:00	3,16	92,59	0,09	0,00	90,65	54,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,03	0,00	73,60	73,60	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
20.12.2020 00:00	3,11	95,00	0,09	0,00	88,83	54,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,04	0,00	78,86	78,86	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
21.12.2020 00:00	2,96	96,30	0,09	0,00	86,25	54,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,59	0,00	83,88	83,89	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
22.12.2020 00:00	3,24	96,80	0,08	0,00	90,89	55,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,72	0,00	79,48	79,49	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
23.12.2020 00:00	3,58	103,81	0,09	0,00	94,40	58,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,72	0,00	83,37	83,38	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
24.12.2020 00:00	3,66	106,39	0,10	0,00	95,75	59,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,90	0,00	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
25.12.2020 00:00	3,29	95,41	0,08	0,00	93,38	56,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,56	0,00	75,96	75,97	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
26.12.2020 00:00	3,26	104,89	0,08	0,00	89,82	56,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,02	0,00	85,27	85,27	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
27.12.2020 00:00	3,78	110,61	0,07	0,00	95,82	59,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,03	0,00	78,54	78,54	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
28.12.2020 00:00	3,74	106,09	0,27	0,00	96,32	59,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,49	0,00	79,94	79,94	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
29.12.2020 00:00	3,87	113,91	0,11	0,00	95,52	59,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,07	0,00	77,22	77,22	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
30.12.2020 00:00	3,48	100,19	0,11	0,00	92,87	56,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,82	0,00	69,78	69,78	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
31.12.2020 00:00	3,42	104,70	0,11	0,00	90,11	55,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,88	0,00	72,78	72,79	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
01.01.2021 00:00	2,94	90,20	0,11	0,00	87,72	53,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,16	0,00	69,60	69,61	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
02.01.2021 00:00	2,93	91,70	0,11	0,00	86,71	53,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,62	0,00	77,22	77,22	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
03.01.2021 00:00	3,03	94,59	0,10	0,00	87,22	53,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,56	0,00	80,24	80,24	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
04.01.2021 00:00	3,02	92,41	0,10	0,00	88,11	53,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,48	0,00	72,80	72,81	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
05.01.2021 00:00	3,02	89,39	0,10	0,00	89,23	53,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,89	0,00	84,26	84,26	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
06.01.2021 00:00	3,26	90,50	0,10	0,00	92,97	55,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,43	0,00	78,05	78,05	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
07.01.2021 00:00	3,34	89,31	0,10	0,00	94,95	55,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,83	0,00	72,19	72,20	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
08.01.2021 00:00	3,28	90,30	0,10	0,00	93,41	55,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,73	0,00	82,92	82,92	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
09.01.2021 00:00	3,53	94,59	0,14	0,00	96,22	56,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,89	0,00	78,70	78,71	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
10.01.2021 00:00	4,05	121,11	0,14	0,00	96,63	61,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,87	0,00	75,73	75,73	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
11.01.2021 00:00	4,01	128,00	0,14	0,00	94,76	61,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,42	0,00	81,97	81,98	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
12.01.2021 00:00	4,10	123,39	0,14	0,00	96,88	62,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,60	0,00	91,09	91,09	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
13.01.2021 00:00	3,98	128,30	0,14	0,00	93,67	61,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,18	0,00	81,03	81,04	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
Итого:	105,49	3142,59	3,45	0,00	92,09	56,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	217,59	0,00	78,48	78,49	0,00	0,00	0,00	70	741	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.12.2020	0	3853,53	165064,13	50,24	0,00	165013,88	0,00	0,00	14679,46	0,00	-14679,46	3319
14.01.2021	0	3959,02	168206,72	53,69	0,00	168153,03	0,00	0,00	14897,05	0,00	-14897,05	4063
Итого:		105,49	3142,59	3,45	0,00	3139,15	0,00	0,00	217,59	0,00	-217,59	744

Подпись _____

Дата 15.01.2021 10:53

-8Гкал Рябиновая 11
 Итого: 97.49 Гкал

