

## Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 19.11.2019 08.12.2019

Адрес потребителя ул.Рябиновая Рябиновая 8\_1  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 1728  
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]
										код	период	
19.11.2019 00:00	6,20	191,45	0,00	0,00	81,99	48,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.11.2019 00:00	7,48	190,25	0,01	0,00	92,83	52,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.11.2019 00:00	7,91	210,87	0,00	0,00	93,97	55,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.11.2019 00:00	8,04	215,36	0,00	0,00	94,12	55,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.11.2019 00:00	8,03	208,58	0,00	0,00	93,95	54,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.11.2019 00:00	7,66	205,79	0,01	0,00	92,57	54,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.11.2019 00:00	7,58	204,50	0,00	0,00	93,01	54,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.11.2019 00:00	7,03	195,04	0,00	0,00	89,12	51,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.11.2019 00:00	6,97	192,54	0,00	0,00	88,79	51,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.11.2019 00:00	6,62	206,79	0,00	0,00	84,29	51,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.11.2019 00:00	6,44	198,72	0,00	0,00	83,38	49,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.11.2019 00:00	7,16	186,57	0,00	0,00	90,65	51,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.12.2019 00:00	7,20	180,69	0,00	0,00	93,30	52,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.12.2019 00:00	6,92	179,79	0,00	0,00	91,23	51,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.12.2019 00:00	6,99	185,77	0,00	0,00	90,82	51,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.12.2019 00:00	6,41	198,52	0,00	0,00	84,31	50,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.12.2019 00:00	6,29	195,23	0,00	0,00	83,64	50,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.12.2019 00:00	6,39	188,86	0,00	0,00	84,70	49,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.12.2019 00:00	6,50	194,24	0,00	0,00	84,72	49,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.12.2019 00:00	6,03	194,34	0,00	0,00	81,51	49,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	139,83	3923,91	0,04	0,00	88,65	51,79	0,00	0,00	0,00	0	0	480

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
19.11.2019	0	560,34	25269,24	3,17	0,00	25266,06
09.12.2019	0	700,17	29193,15	3,21	0,00	29189,94
Итого:	139,83	3923,91	0,04	0,00	3923,88	480

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 10.12.2019 18:45

АО «ОДНЦОБЗСА»  
 ТЕПЛОСЕТЬ  
 МУЖЕВ П. В.

## Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 19.11.2019 08.12.2019

Адрес потребителя ул.Рябиновая Рябиновая 8  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5532  
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
19.11.2019 00:00	3,31	121,80	0,02	0,00	81,28	53,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.11.2019 00:00	3,40	121,00	0,04	0,00	82,24	53,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.11.2019 00:00	4,23	128,70	0,02	0,00	92,96	58,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.11.2019 00:00	4,43	138,60	0,21	0,00	93,91	60,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.11.2019 00:00	4,55	139,70	0,03	0,00	94,07	60,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.11.2019 00:00	4,54	134,70	0,03	0,00	93,90	58,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.11.2019 00:00	4,35	135,70	0,02	0,00	92,54	59,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.11.2019 00:00	4,33	134,80	0,00	0,00	92,93	59,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.11.2019 00:00	3,93	124,30	0,01	0,00	89,02	56,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.11.2019 00:00	3,91	123,40	0,01	0,00	88,65	55,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.11.2019 00:00	3,81	137,50	0,00	0,00	83,97	55,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.11.2019 00:00	3,66	132,00	0,01	0,00	83,45	54,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.12.2019 00:00	4,24	132,60	0,02	0,00	91,06	57,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.12.2019 00:00	4,21	124,80	0,01	0,00	93,28	58,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.12.2019 00:00	4,00	120,80	0,00	0,00	91,22	56,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.12.2019 00:00	4,12	133,50	0,00	0,00	90,75	58,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.12.2019 00:00	3,80	150,40	0,00	0,00	84,03	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.12.2019 00:00	3,76	144,50	0,01	0,00	83,83	56,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.12.2019 00:00	3,66	125,90	0,01	0,00	84,79	54,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.12.2019 00:00	3,64	124,00	0,00	0,00	84,40	53,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	79,88	2628,70	0,46	0,00	88,61	56,94	0,00	0,00	0,00	0	0	480

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
19.11.2019	0	3315,87	108673,46	911,03	0,00	107762,43
09.12.2019	0	3395,75	111302,16	911,49	0,00	110390,67
Итого:	79,88	2628,70	0,46	0,00	2628,24	480

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 10.12.2019 11:32

АО "ОДНЦ ЭЭС  
 ТЕПЛОСЕТЬ  
 МУНИЦИПАЛЬНОСТЬ  
 МОСКОВСКАЯ



## Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 09.12.2019 31.12.2019

Адрес потребителя ул.Рябиновая Рябиновая 8\_1  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 1728  
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
09.12.2019 00:00	5,90	187,17	0,00	0,00	81,33	49,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.12.2019 00:00	6,00	174,71	0,00	0,00	83,98	48,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.12.2019 00:00	6,24	180,29	0,00	0,00	85,07	49,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.12.2019 00:00	6,41	179,99	0,00	0,00	86,52	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2019 00:00	6,55	178,80	0,00	0,00	87,93	50,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2019 00:00	6,79	183,18	0,00	0,00	88,28	50,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2019 00:00	6,22	177,21	0,00	0,00	85,57	49,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2019 00:00	6,04	176,01	0,00	0,00	84,75	49,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2019 00:00	6,04	183,58	0,00	0,00	83,55	49,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2019 00:00	5,93	192,05	0,00	0,00	81,31	49,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2019 00:00	6,37	172,22	0,00	0,00	88,38	50,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2019 00:00	6,44	177,40	0,00	0,00	87,25	49,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2019 00:00	6,31	188,86	0,00	0,00	84,06	49,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2019 00:00	5,68	189,26	0,00	0,00	80,11	49,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2019 00:00	5,62	178,50	0,00	0,00	80,63	48,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2019 00:00	6,17	161,47	0,00	0,00	88,03	48,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2019 00:00	6,31	165,65	0,00	0,00	88,32	49,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2019 00:00	6,39	166,25	0,00	0,00	89,01	49,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2019 00:00	6,82	178,40	0,00	0,00	90,19	50,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2019 00:00	7,13	195,71	0,00	0,00	90,27	52,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2019 00:00	7,11	185,90	0,00	0,00	92,20	52,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2019 00:00	6,96	191,86	0,00	0,00	87,98	50,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2019 00:00	6,53	178,67	0,00	0,00	89,81	51,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	145,97	4143,14	0,01	0,00	86,28	49,94	0,00	0,00	0,00	0	0	552

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
09.12.2019	0	700,17	29193,15	3,21	0,00	29189,94
01.01.2020	0	846,14	33336,29	3,22	0,00	33333,07
Итого:	145,97	4143,14	0,01	0,00	4143,13	552

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 17.01.2020 10:09

АО «Тепломер»  
 ТЕПЛОСЕТЬ  
 49 МАЯ 2020

## Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 09.12.2019 31.12.2019

Адрес потребителя ул.Рябиновая Рябиновая 8  
Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5532  
№ системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
09.12.2019 00:00	3,45	126,60	0,00	0,00	81,27	52,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.12.2019 00:00	3,36	119,70	0,00	0,00	81,33	52,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.12.2019 00:00	3,45	113,90	0,00	0,00	84,10	52,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.12.2019 00:00	3,47	113,00	0,00	0,00	84,88	53,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2019 00:00	3,61	114,30	0,04	0,00	86,60	54,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2019 00:00	3,84	117,90	0,01	0,00	87,89	54,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2019 00:00	3,88	119,20	0,03	0,00	87,99	54,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2019 00:00	3,62	118,30	0,01	0,00	85,36	53,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2019 00:00	3,59	120,60	0,01	0,00	84,78	53,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2019 00:00	3,42	118,30	0,01	0,00	83,21	53,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2019 00:00	3,67	143,80	0,00	0,00	81,68	55,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2019 00:00	3,79	118,80	0,00	0,00	88,77	55,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2019 00:00	3,71	114,30	0,00	0,00	86,98	53,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2019 00:00	3,61	119,40	0,01	0,00	83,90	52,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2019 00:00	3,28	123,10	0,00	0,00	79,80	52,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2019 00:00	3,19	112,40	0,00	0,00	80,96	51,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2019 00:00	3,63	107,90	0,01	0,00	88,04	53,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2019 00:00	3,56	103,60	0,01	0,00	88,28	52,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2019 00:00	3,68	106,90	0,00	0,00	88,96	53,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2019 00:00	3,93	117,30	0,00	0,00	90,19	55,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2019 00:00	4,18	132,80	0,00	0,00	90,29	57,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2019 00:00	4,26	130,30	0,00	0,00	92,19	58,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2019 00:00	4,05	133,70	0,00	0,00	87,77	56,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	84,24	2746,10	0,16	0,00	85,88	54,08	0,00	0,00	0,00	0	0	552

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
09.12.2019	0	3395,75	111302,16	911,49	0,00	110390,67
01.01.2020	0	3479,99	114048,26	911,64	0,00	113136,62
Итого:	84,24	2746,10	0,16	0,00	2745,95	552

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 17.01.2020 9:29

АО «ОДНН»  
ТЕПЛОСЕТЬ  
КУЛАЕВ Р. В.



### Суточный протокол учета тепловой энергии воды


за период 01.01.2020 14.01.2020

Адрес потребителя ул.Рябиновая Рябиновая 8\_1  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 1728  
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
01.01.2020 00:00	6,45	174,96	0,00	0,00	89,40	50,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2020 00:00	6,23	175,35	0,00	0,00	87,10	50,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2020 00:00	6,60	165,49	0,00	0,00	91,79	50,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2020 00:00	6,40	169,00	0,00	0,00	89,37	49,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2020 00:00	6,61	167,05	0,00	0,00	91,27	49,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2020 00:00	6,77	165,98	0,00	0,00	92,88	50,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2020 00:00	6,53	172,71	0,00	0,00	89,20	49,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2020 00:00	6,45	174,57	0,00	0,00	88,62	50,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2020 00:00	6,19	176,13	0,00	0,00	86,60	50,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2020 00:00	6,45	176,62	0,00	0,00	88,18	50,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2020 00:00	7,21	181,60	0,00	0,00	92,93	51,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2020 00:00	6,50	197,32	0,00	0,00	85,50	51,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2020 00:00	6,43	182,68	0,00	0,00	87,48	50,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.01.2020 00:00	6,34	181,89	0,00	0,00	86,63	50,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	91,17	2461,37	0,01	0,00	89,07	50,33	0,00	0,00	0,00	0	0	336

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]	
01.01.2020	0	846,14	33336,29	3,22	0,00	33333,07	6102
15.01.2020	0	937,30	35797,66	3,23	0,00	35794,43	6438
Итого:	91,17	2461,37	0,01	0,00	2461,36	336	

Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата 17.01.2020 10:10

  
 С. Н. ЗАСИДИН

АО «ОДНЭТЭЭСИ»  
 ТЕПЛОСЕТЬ  
 Бульвар Р. В.

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 01.01.2020 14.01.2020

Адрес потребителя ул.Рябиновая Рябиновая 8/2  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5532  
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
01.01.2020 00:00	3,90	126,70	0,02	0,00	90,28	58,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2020 00:00	3,85	124,91	0,01	0,00	89,16	57,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2020 00:00	3,65	118,09	0,00	0,00	87,34	55,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2020 00:00	3,66	105,41	0,01	0,00	91,68	55,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2020 00:00	3,64	111,30	0,02	0,00	89,34	55,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2020 00:00	3,79	108,70	0,01	0,00	91,42	55,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2020 00:00	3,79	105,90	0,02	0,00	92,72	55,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2020 00:00	3,83	117,50	0,01	0,00	89,11	55,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2020 00:00	3,68	115,60	0,00	0,00	88,50	55,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2020 00:00	3,61	117,90	0,00	0,00	86,72	55,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2020 00:00	3,79	117,80	0,01	0,00	88,44	55,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2020 00:00	4,13	118,80	0,01	0,00	92,70	56,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2020 00:00	3,82	142,20	0,00	0,00	85,45	57,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.01.2020 00:00	3,74	122,50	0,02	0,00	87,80	55,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	52,87	1653,30	0,13	0,00	89,33	56,04	0,00	0,00	0,00	0	0	336

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
01.01.2020	0	3479,99	114048,26	911,64	0,00	39830
15.01.2020	0	3532,86	115701,55	911,78	0,00	40166
Итого:	52,87	1653,30	0,13	0,00	1653,16	336

Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата 17.01.2020 9:31

*(Handwritten signature and stamp)*

*(Stamp: АО «ОДНТ ТЕПЛОСЕТЬ» КУЛСЬ Р. О.)*



### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 15.01.2020 13.02.2020

Адрес потребителя  
Ответственное лицо

ул.Рябиновая

Рябиновая 8\_1

телефон \_\_\_\_\_

Тепловычислитель  
№ системы

ВТЭ-1 П140

Сер.№ 1728

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]
										код	период	
15.01.2020 00:00	6,19	192,54	0,00	0,00	83,62	50,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.01.2020 00:00	5,97	184,14	0,00	0,00	83,05	49,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.01.2020 00:00	6,31	175,06	0,00	0,00	86,78	49,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.01.2020 00:00	6,76	175,64	0,00	0,00	90,34	50,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.01.2020 00:00	6,35	187,75	0,00	0,00	85,71	50,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.01.2020 00:00	6,21	191,76	0,00	0,00	84,57	50,91	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.01.2020 00:00	6,45	187,46	0,00	0,00	86,85	51,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.01.2020 00:00	7,28	191,27	0,00	0,00	93,27	53,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.01.2020 00:00	6,93	187,56	0,00	0,00	91,55	53,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.01.2020 00:00	6,49	198,11	0,01	0,00	85,73	51,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.01.2020 00:00	6,93	185,80	0,00	0,00	90,22	51,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.01.2020 00:00	6,59	190,59	0,00	0,00	87,62	51,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.01.2020 00:00	6,95	172,71	0,00	0,00	93,76	51,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.01.2020 00:00	6,55	183,85	0,00	0,00	87,82	50,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.01.2020 00:00	6,42	179,75	0,00	0,00	87,62	50,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.01.2020 00:00	6,34	176,13	0,00	0,00	87,54	50,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.01.2020 00:00	6,39	173,98	0,00	0,00	87,87	49,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.02.2020 00:00	6,60	184,82	0,00	0,00	87,60	50,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.02.2020 00:00	6,21	187,36	0,00	0,00	84,41	50,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.02.2020 00:00	6,72	180,14	0,00	0,00	90,38	51,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.02.2020 00:00	7,32	189,12	0,00	0,00	93,89	53,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.02.2020 00:00	7,45	197,71	0,00	0,00	93,96	54,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.02.2020 00:00	8,32	234,24	0,00	0,00	96,09	59,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.02.2020 00:00	7,95	245,39	0,03	0,00	92,03	57,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.02.2020 00:00	7,76	202,99	0,10	0,00	94,14	54,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.02.2020 00:00	6,86	190,39	0,06	0,00	89,78	51,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.02.2020 00:00	6,70	193,22	0,00	0,00	88,02	51,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.02.2020 00:00	6,45	194,69	0,00	0,00	85,80	51,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.02.2020 00:00	6,69	177,60	0,00	0,00	90,48	51,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.02.2020 00:00	6,35	178,67	0,00	0,00	87,58	50,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	202,51	5690,45	0,22	0,00	88,94	51,77	0,00	0,00	0,00	0	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
15.01.2020	0	937,30	35797,66	3,23	0,00	35794,43
14.02.2020	0	1139,81	41488,11	3,45	0,00	41484,66
Итого:	202,51	5690,45	0,22	0,00	5690,23	720

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

17.02.2020 9:39

ТЕПЛОМЕР  
ОБЪЕКТ - ДУБКИ  
С.Н. Засухин

АО «ТЕПЛОМЕР»  
ТЕПЛОСЕТЬ  
141008 П.В.



### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 15.01.2020 13.02.2020

Адрес потребителя  
Ответственное лицо

ул.Рябиновая

Рябиновая 8

телефон

Тепловычислитель  
№ системы

ВТЭ-1 П140 М  
Система 1

Сер.№ 5532

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]
										код	период	
15.01.2020 00:00	3,64	118,90	0,02	0,00	86,18	54,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.01.2020 00:00	3,69	137,80	0,01	0,00	83,62	56,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.01.2020 00:00	3,47	125,70	0,01	0,00	83,09	54,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.01.2020 00:00	3,59	113,60	0,05	0,00	87,22	54,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.01.2020 00:00	3,86	115,60	0,02	0,00	90,08	55,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.01.2020 00:00	3,73	131,90	0,01	0,00	85,70	56,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.01.2020 00:00	3,76	144,20	0,03	0,00	84,46	57,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.01.2020 00:00	3,81	134,30	0,02	0,00	87,56	58,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.01.2020 00:00	4,26	138,00	0,01	0,00	93,61	61,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.01.2020 00:00	3,99	128,00	0,02	0,00	91,27	58,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.01.2020 00:00	3,84	141,00	0,07	0,00	86,12	57,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.01.2020 00:00	4,09	130,70	0,02	0,00	90,26	57,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.01.2020 00:00	3,76	125,59	0,03	0,00	87,89	56,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.01.2020 00:00	3,69	97,41	0,01	0,00	93,52	53,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.01.2020 00:00	2,94	76,59	0,02	0,00	87,12	47,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.01.2020 00:00	2,96	76,91	0,01	0,00	87,21	47,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.01.2020 00:00	3,07	80,50	0,01	0,00	87,30	47,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.02.2020 00:00	3,14	81,90	0,01	0,00	87,59	47,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.02.2020 00:00	3,09	80,10	0,02	0,00	86,76	46,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.02.2020 00:00	3,59	121,30	0,01	0,00	84,53	54,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.02.2020 00:00	3,85	114,00	0,04	0,00	90,63	55,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.02.2020 00:00	4,23	120,20	0,01	0,00	93,88	57,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.02.2020 00:00	4,23	122,20	0,02	0,00	93,94	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.02.2020 00:00	4,67	141,70	0,01	0,00	96,10	61,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.02.2020 00:00	4,39	141,20	0,09	0,00	91,92	59,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.02.2020 00:00	4,18	113,91	0,05	0,00	93,77	55,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.02.2020 00:00	3,74	109,59	0,03	0,00	89,53	53,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.02.2020 00:00	3,71	116,41	0,01	0,00	87,60	54,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.02.2020 00:00	3,65	116,20	0,00	0,00	85,89	53,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.02.2020 00:00	3,70	104,10	0,00	0,00	90,27	53,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	112,33	3499,50	0,64	0,00	88,82	54,88	0,00	0,00	0,00	0	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
15.01.2020	0	3532,86	115701,55	911,78	0,00	114789,78
14.02.2020	0	3645,19	119201,05	912,41	0,00	118288,64
Итого:	112,33	3499,50	0,64	0,00	3498,86	720

Подпись

Дата

17.02.2020 9:51

С. Н. Засимин

АО «ОДНТЭРС-СА  
Теплосеть»  
Курск Р. Ф.